



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.12.2024

Siechnice, dnia 8 marca 2024r.

INFORMACJA
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Modernizacja oświetlenia w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach na podstawie ekspertyzy technicznej**

Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Występują rozbieżności dobranych modeli opraw pomiędzy obliczeniami w ekspertyzie a legendą opraw na rzutach:

1. oprawa aw3 -łazienki -w obliczeniach inny model, w legendzie inny model
2. oprawa aw2-klatka schodowa-w obliczeniach inny model, w legendzie inny model
3. w obliczeniach występuje pomieszczenie wentylatorowni z oprawą COSMO APEX-P1060 40.0 W, w legendzie i na rzucie ona nie występuje
4. czy istnieją wymagania co do max mocy dla opraw awaryjnych/ewakuacyjnych-w legendzie oprawy te nie posiadają szczegółowych danych technicznych

Proszę o ujednoczenie dokumentacji lub wskazanie na czym należy bazować przy konstrukcji oferty.

Odpowiedź:

Ad. 1 i ad. 2

Wykonawca ekspertyzy źle oznaczył na rzutach oprawy Aw2 i Aw3. Według obliczeń oprawy Aw3 umiejscowione są na korytarzach i ciągach komunikacyjnych, a oprawy Aw2 w toaletach, a na rzutach oznaczenie tych opraw jest na odwrót. Sumaryczna ilość obu rodzajów opraw na parterze i na piętrze nie zmienia się, zatem omyłka w oznaczeniach na rzutach nie ma wpływu na wartość zadania.

Ad. 3

W obliczeniach doboru oświetlenia dla pomieszczenia wentylatornia wskazano oprawę o mocy 40W, a na rzutach w tabeli oprawę o mocy 27W. Do wyceny należy przyjąć oprawę wskazaną w obliczeniach tj. oprawę o mocy 40W. Zamawiający informuje, że wskazane w projekcie oprawy oświetleniowe są przykładowymi materiałami, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych opraw niż proponowane w projekcie w zakresie energooszczędności (LED), strumienia świetlnego i temperatury barwy oraz skuteczności świetlnej.

Ad. 4

Nie ma wymagań co do maksymalnych mocy dla opraw awaryjnych/ewakuacyjnych. Należy przyjąć oprawy o parametrach określonych w części obliczeniowej ekspertyzy.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert, pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marta Malinowska, tel. 71 786 09 14, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl

Dyrektor Biura
ds. Zamówień Publicznych i Umów
Joanna Tylejko