



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 06.06.2024 r.

DZP-19/2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

### **Pytanie nr 1 – dot. zapisów SWZ**

Czy jest dostępna dokumentacja istniejącej rozdzielnicy ?

**Odp.:** Zamawiający nie dysponuje dokumentacją istniejącej rozdzielnicy.

### **Pytanie nr 2 – dot. zapisów SWZ**

Czy przedmiary można zmieniać ?? W przedmiarach jest bardzo mała ilość przewodów.

**Odp.:** Przedmiar można zmieniać. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Kosztorys opracowany na podstawie przedmiaru nie jest elementem oferty. Podstawą przygotowania oferty jest opis zadania inwestycyjnego w pliku wytyczne realizacji zadania modernizacja Oddział Wewnętrzny 2024.pdf

### **Pytanie nr 3 – dot. zapisów SWZ**

Ile sztuk rozdzielnic jest do wymiany ?

**Odp.:** Do wymiany są dwie rozdzielnie elektryczne. W załączeniu zdjęcia istniejących rozdzielni. W nowych rozdzielniach nie będą montowane widoczne na zdjęciach transformatory. W każdej nowej rozdzielni należy przewidzieć po dwa pola rezerwowe 230V z zabezpieczeniem 16A.

### **Pytanie nr 4 – dot. zapisów SWZ**

Czy projektowana rozdzielnia powinna być wyposażona w transformator medyczny z modułem zasilająco-kontrolnym i SZR ?

**Odp.:** Zamawiający nie wymaga wyposażenia rozdzielnicy elektrycznej w transformator medyczny z modułem zasilająco-kontrolnym oraz SZR.

### **Pytanie nr 5 – dot. zapisów SWZ**

Proszę o podanie parametrów jakie powinny spełnić oprawy oświetleniowe.

**Odp.:** Należy spełnić wymagania oświetlenia LED dotyczące instalacji w pomieszczeniach medycznych (gabinety zabiegowe, sale chorych w szpitalach itp.)

- Montaż nowych opraw z źródłem światła LED w ilości spełniającej w/w wymagania.

- Należy dokonać odpowiednich przełączeń w zakresie istniejących opraw oświetleniowych, umożliwiających wprowadzenie nowych, projektowanych źródeł. Dopuszcza się ewentualną rozbudowę

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

instalacji w formie natynkowej w korytkach instalacyjnych.

- Skuteczność świetlna opraw minimum 100 lm/Wat za wyjątkiem pomieszczeń w których jest wymagana oprawa IP65 lub wyżej.

- Zamawiający będzie oczekiwał przedstawienia przez Wykonawcę protokołów pomiaru natężenia oświetlenia oraz stanu izolacji nowych odcinków instalacji.

- Wykonawca zdemontuje i zutylizuje wymieniane oprawy i źródła światła.

#### **Pytanie nr 6 – dot. zapisów SWZ**

W przedmiarach brakuje: peszli; rur elektroinstalacyjnych; puszek; pomiarów instalacji elektrycznej; instalacji uziemienia; przejść, przebieg, uszczelnień,

**Odp.:** Patrz odpowiedź na Pytanie nr 2.

#### **Pytanie nr 7 – dot. zapisów SWZ**

Z projektu nie jestem w stanie wyczytać ilości i rozmiarów drzwi EI30 i EI60, prosimy o podanie wymiarów i ilości drzwi dla EI30 oraz EI60.

**Odp.:** Drzwi do szachtów instalacji elektrycznej, pełne nie przeszklone EI60 - 86x205 cm 2 szt., 66x205 cm 1 szt., 106x205 cm 1 szt.

Drzwi wejściowe na oddział, przeszklone EI30 151x211 cm, dwuskrzydłowe, podział do ustalenia.

Drzwi w połowie korytarza, przeszklone EI60 215x235 cm, dwuskrzydłowe, podział do ustalenia.

Wyposażone w trzymacze sterowane systemem sygnalizacji pożaru zainstalowanym na oddziale. Należy przewidzieć dwa trzymacze, moduł sterujący, zasilacz pożarowy, akumulatory do zasilacza pożarowego, programowanie centrali pożarowej Bosch.

#### **Pytanie nr 8 – dot. zapisów SWZ**

W pomieszczeniach o nr 318 i 334 nie ma rozmiaru drzwi pomiędzy pom z umywalką, a toaletą, czy w związku z tym nie są planowane w tym miejscu drzwi? W pomieszczeniu 344 - podobna sytuacja. Prosimy o wyjaśnienie.

**Odp.:** Zgodnie z wytyczne realizacji zadania modernizacja Oddział Wewnętrzny 2024.pdf pomieszczenie 318 należy przebudować na łazienkę dla personelu, jedno pomieszczenie w którym będzie umywalka, miska WC i natrysk, zatem nie będzie drzwi wewnątrz. Podobnie w pomieszczeniach 316, 317 i 324. Pomieszczenia 334 i 344 są poza zakresem inwestycji który jest zaznaczony kolorem żółtym na rysunku Oddział Wewnętrzny stan istniejący.pdf

#### **Pytanie nr 9 – dot. zapisów SWZ**

Prosimy o wyjaśnienie:

Gdzie mają być drzwi z szybą, gdzie bez? Czy wszystkie drzwi mają być stalowe w kolorze brązowym?

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki.

**Odp.:** Drzwi z szybą wyłącznie p.poż na wejściu do oddziału i w połowie oddziału, pozostałe bez szyby. Zamawiający nie dopuszcza stosowania drzwi stalowych poza drzwiami p.poż.. Zamawiający nie dysponuje zestawieniem stolarki

#### **Pytanie nr 10 – dot. zapisów SWZ**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga oświetlenia ogólnego i miejscowego w nadłóżkowych panelach elektryczno-gazowych.

**Odp.:** Zamawiający wymaga w panelach elektryczno-gazowych oświetlenie miejscowe i nocne. Nie wymaga oświetlenia ogólnego.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 11 – dot. zapisów SWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 i 3-stanowiskowych nadłóżkowych paneli elektryczno-gazowych czy wymaga 1-stanowiskowych urządzeń?

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 i 3-stanowiskowych nadłóżkowych paneli elektryczno-gazowych.

Załączniki:

- Zdjęcia istniejących rozdzielni.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
dr n. med. Janusz Kuśmierz

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie