



Warszawa, 18 maja 2020 r.

Informacja na stronę internetową

SZI-SZP.2612.26.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego – Sprawa 28/2020

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Remont pomieszczeń Klubu DGW w Warszawie – Sprawa 28/2020* informuje:

Pytanie nr 2:

Dział – roboty elektryczne

- a) pkt 8 (SIWZ) – Montaż gniazd estradowych 230V na korytkach na mostach oświetleniowych – 72 kpl – brak pozycji w przedmiarze
- b) pkt 3 (SIWZ) – Demontaż instalacji gniazd wtyczkowych na mostach oświetleniowych wraz z korytkami z PCV – 4 kpl – brak w przedmiarze

Odpowiedź:

Należy wycenić brakujące pozycje (pkt. 3 i pkt 8)

Pytanie nr 3:

Poz. 3 przedmiaru opisuje wymianę napędu silnikowego typ HXC042H(HAGER) – (1 szt. wg SIWZ) natomiast w przedmiarze brak (j.m.) oraz obmiar 10 - niezgodny

Odpowiedź:

Należy wycenić 1 szt. napędu silnikowego.

Pytanie nr 4:

Poz. 1 przedmiaru – prosimy o podanie modelu siłownika do wyceny (wymiany) – 7 szt.

Odpowiedź:

GEZE Slimchain

Pytanie nr 5:

Poz. 2 przedmiaru – (obmiar 1m natomiast w materiale przyjęto 200m kabla) – prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznej ilości kabla.

Odpowiedź:

Należy wycenić 200m kabla.

Pytanie nr 6:

W SIWZ rozdział X mowa jest o dokumentach, które wg punktu 1 należy dostarczyć po wezwaniu, ale w punkcie 7 tego samego rozdziału mowa jest o załączeniu dokumentów do oferty. Proszę o uszczegółowienie, które dokumenty z ww. rozdziału należy dołączyć do oferty, a które na wezwanie Inwestora.

Odpowiedź:

Dokumenty wymienione w Rozdziale IX SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą. Dokumenty wymienione w Rozdziale X do SIWZ Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 7:

W związku z planowanym pozostawieniem części paneli i podkonstrukcji proszę o projekt wykonawczy, rysunki warsztatowe, dokumentację powykonawczą itp dotyczącą ustroju akustycznego na sali kinowo – widowiskowej, a w szczególności rodzaju, typu i koloru paneli oraz sposobu ich montażu.

Odpowiedź:

Wgląd do przedmiotowych dokumentów możliwy jest w siedzibie Zamawiającego. W sprawie wglądu należy kontaktować się z p. Klaudią Kostecką tel. 261 849 129

Pytanie nr 8:

Proszę o dostarczenie dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej związanej z montażem balustrady na tarasie, a w szczególności informacji na jakim podłożu balustrada została zamontowana i jaki sposób montażu zastosowano. Aktualnie obróbka blacharska zasłania najistotniejsze szczegóły, a jej demontaż jest niemożliwy.

Odpowiedź:

Wgląd do przedmiotowych dokumentów możliwy jest w siedzibie Zamawiającego. W sprawie wglądu należy kontaktować się z p. Klaudią Kostecką tel. 261 849 129.

Pytanie nr 9:

Podczas wizji lokalnej okazało się, że brodziki, które mają być zdemontowane a potem powtórnie zamontowane, są uszkodzone, mają wadliwie wykonane odpływy a ich ponowny montaż został zakwestionowany przez użytkownika. Jednocześnie płytki gresowe ułożone pod brodzikami wymagają cięcia bezpośrednio na podłożu co wiąże się z ryzykiem ich popękania. Proszę o rozważenie możliwości zdemontowania brodzików, skucia części płytek, wykucia posadzki i wylania jej na nowo z ukształtowanymi spadkami, a następnie ułożenia

nowych płytek wraz z nowymi odpływami posadzkowymi, jeżeli warunki techniczne na to pozwolą. Taka sugestia padła ze strony Użytkownika obiektu.

Odpowiedź:

Wycena ma być wykonana zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 10:

W związku z sytuacją epidemiologiczną i utrudnieniami z tym związanymi proszę o umożliwienie dostarczenia wadium w postaci dokumentu elektronicznego gwarancji ubezpieczeniowej, podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Postępowanie prowadzone jest w formie „papierowej”. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium jedynie w jednej z form opisanych w Rozdziale XIV.

Pytanie nr 11:

Czy ustroje akustyczne ścian mogą być wykonane na bazie MDF gr. 12 mm plus okleina wskazana przez zamawiającego, jako panele akustyczne równoważne i spełniające wymagane parametry akustyczne. MDF w klasie odporności ogniowej B1.

Przy zaproponowanych panelach ustroje mogłyby być wykonane warsztatowo w postaci gotowych skrzyń o wysokiej jakości połączeń. Rozwiązanie to gwarantuje właściwy montaż i uniknięcie wad i usterek które powstały na obecnie zamontowanych w Sali panelach. Ocena i propozycja rozwiązań powstała po dokonaniu przez nas wizji lokalnej na obiekcie.

W specyfikacji przetargowej Zamawiający wskazał konkretny produkt konkretnego producenta tzn. płyty akustyczne Yellow Acoustic, jednakże wskazane płyty uległy już odkształceniom po zamontowaniu na Sali Klubu DGW, stąd nasze obawy co do ich ponownego montażu. Uzyskaliśmy również informację iż obecnie mogą być trudności z realizacją zamówienia na w.w panele u producenta. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli równoważnych.

Pytanie nr 12:

Czy podane w obmiarze 260 m² obejmuje obie ściany boczne oraz tylną Sali Klubu DGW?

Odpowiedź:

Obmiar wynosi 290m² i obejmuje ściany boczne oraz tylną.

Pytanie nr 13:

Proszę o wyjaśnienie kwestii rodzaju paneli ściennych opisanych w warunkach przetargu jako Yellow Acoustic.

Nazwa panel Yellow Acoustic obejmuje kilkanaście rodzajów paneli o różnych parametrach akustycznych i różnych rodzajach perforacji powierzchni. Wiąże się to również z różnicą w cenie zakupu.

Proszę o doprecyzowanie modelu panela


Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania: *Remont pomieszczeń Klubu DGW w Warszawie – Sprawa 28/2020.*

Z poważaniem

SZEF ZARZĄDU



płk Dariusz MACIĄG