

ZP/PN/5/2023

Wrocław, dnia 21.02.2024.r.

Zamawiający:

Teatr Polski we Wrocławiu
ul. Gabrieli Zapolskiej 3,
50-032 Wrocław

Wykonawcy w postępowaniu

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców
oraz zmiany SWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego pn.,, Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu Scena Główna”

I. Odpowiedzi na pytania

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W pomieszczeniu stolarni 1.31 zaprojektowano wymianę pustaków szklanych na nowe o odporności ogniowej EI 120. Powierzchnia ściany wynosi około 100 m². Koszt wykonania tej ściany w takiej technologii i odporności ogniowej EI120 wynosi ok. 8 000,00 zł / za m² co łącznie wynosi 800 000,00 zł. Rozwiązanie to jest ekonomicznie nie uzasadnione. Prosimy o potwierdzenie tego rozwiązania

Odpowiedź

W odpowiedzi na pyt.1 załączamy rysunki A.02 oraz A.03 dotyczące zamiany przedmiotowej ściany opisaney na rysunkach. Dodatkowo w ścianach bocznych doświetlenie z luksferów.

Pytanie 2:

Instalacja sanitarne w obrębie orkiestronu przeznaczone do wymiany.

Prosimy o podanie parametrów nowych rurociągów dla poniższych zakresów:

- 2x co dn 40

- 2x woda ppoż. dn 160

- kanalizacja nad i podposadzkowa dn150 (aktualnie żeliwo wg informacji z projektu).

Ponadto prosimy o informację o jakiej projektowanej zabudowie maskującej jest mowa na rys. S-01 w pkt a) opisu robót

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie nr 2 - parametry techniczne wymienianych rurociągów powinny być zgodne z parametrami technicznymi istniejących rurociągów. Odnośnie zabudowy maskującej – jest to zabudowa g-k.

II. Zmiana Swz

Zamawiający informuję że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany SWZ w poniższy sposób:

W nawiązaniu do powyższych odpowiedzi Zamawiający zmienia treść dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SWZ w przedmiotowym postępowaniu w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi oraz załączonych aktualnych rysunków A.02 oraz A.03.

Załączniki:

1. Aktualny rysunek A.02
2. Aktualny rysunek A.03