

**Pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone  
przez Zamawiającego  
29 października 2021 roku**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Leszczynowej w Legionowie**”

Treść pytań przesłanych drogą elektroniczną w dniu 29 października 2021 roku oraz odpowiedzi udzielone przez zamawiającego.

**Pytanie 1:**

Czy podsypka cementowo-piaskowa pod kostkę brukową ma być dostarczona z betoniarni?

**Odpowiedź:**

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ma być dostarczona z betoniarni.

**Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.**