

Bydgoszcz, dnia 07.05 2024r.



USŁUGI KOMINIARSKIE
ROBERT PRZEŹDZIECKI
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
NIP 6751197897
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr: ADM04/05/2024

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy przewodów kominowych w Bydgoszczy

dotyczy lokalu przy ul. **Witebska 28 / 9**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:
USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. **Przewód wentylacyjny w kuchni odpowiada wymaganiom przepisów**
2. **Przewód wentylacyjny w WC łazience nie odpowiada wymaganiom przepisów**
3. **Brak wentylacji w łazience**

Uwagi:

W pomieszczeniu WC zlikwidować zabudowę z wentylacją przelotową do pokoju, zostawić wentylację jedynie w łazience. Wybudować komin w łazience z rury ocieplonej fi 150 przez strop ponad linię dachu min. 30cm dachu

Inne uwagi:

Brak uwag

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie Ppoż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.
Data i podpis osoby upoważnionej.



MISTRZ KOMINIARSKI
Robert Przeździecki
nr uprawnień 11124
tel. 882 233 820 / 882 233 830

