









1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych zgodnie z dokumentacją rozdzielnic (patrz. branża elektryczna)







- UWAGA:

1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z częścią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki stosować moduł przekątnikowy
3. Do każdego zadajnika podłączyć maksymalnie 10 sztuk modułów przekątnikowych
4. W przypadku klimatyzatorów do każdego klimatyzatora 1 moduł przekątnikowy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekątnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizację zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru przed montażem

Gazy medyczne: rozprężalnia CO
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-2
Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-3
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-4
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-5
Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-6
Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-7
Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-8
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-9
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-10
Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-11
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-12
Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-13
Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-14

-	Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-15
-	Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-16
-	Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-17
-	Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-18
-	Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-19
-	Gazy medyczne: SSZA4-A2-P01-20
-	Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-21
-	Gazy medyczne: SSZA3-A2-P01-22

[illegible]

Instalacja:		Data	Faza	Branża	Nr projektu	Stan	Zmiana	Data	Nazwa	
=01/3/TBMS		Lipec 2019	PW	AKPiA i BMS	IBG-P/240/18					
A2 Schemat automatyzacji tablicy 01/3/TBMS		<div>Wykonane dla</div> <div>Uniwersytet Medyczny w Łodzi</div> <div></div>								
Numer rysunku	Szafa	<div>al. Kościuszki 4</div> <div>Łódź</div>				Opr.	Marcin Wacławski			
240_IP_A2_XX_DR_B_00010	A2 01/3/TBMS					Proj.	Grzegorz Rybak		POM/0186/POOE/08	
						Spr.	Andrzej Rulewski		251/Gd/2002	