

Czempin, dnia 05.07.2024 r.

FZ.271.1.20.2024

Postępowanie dotyczące zadania pn.:

Adaptacja pomieszczeń po byłej gminnej bibliotece publicznej na żłobek samorządowy w Czempiniu.

Gmina Czempin na podstawie art. 284 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Czy cały budynek jest w jednej strefie pożarowej? Czy może część przeznaczona na żłobek jest wydzielona osobną strefą pożarową?

Odpowiedź

Obecnie budynek jest zakwalifikowany do jednej strefy pożarowej z wydzieloną pożarowo kotłownią. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III. Z racji adaptacji parterowej części budynku na część żłobkową, ze względu na pobyt dzieci, należy przewidzieć wydzielenie tej części i zmianę kategorii zagrożenia ludzi na ZL II.

Pytanie 2

Czy przewidziane jest miejsce na centralę wentylacji mechanicznej na parterze, czy na dachu budynku?

Odpowiedź

Przy pracach związanych z dostosowaniem, przebudowaniem wentylacji, w tym wprowadzenie wspomaganie mechanicznego, w przypadku konieczności zastosowania centrali wentylacji mechanicznej, przewidujemy jej lokalizację w jednym z pomieszczeń części parterowej budynku.

Z up. Burmistrza

Andrzej Socha
Sekretarz
Gminy Czempin

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kasprzyk

Tel. 61/28-26-703, wew. 138

a.kasprzyk@ug.czempin.pl