

Bełchatów, dnia 21.08.2023 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.5.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacji istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie - OS”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania jw.

### **Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 18.08.2023 r.:**

1. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku klasy ochrony dla pracy na zewnątrz wartość IP88 dla optymalizatorów jest błędem pisarskim i powinna wynosić IP68. ?

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1

Klasa ochrony dla pracy za zewnątrz dla optymalizatorów powinna wynosić IP68, a podana wartość IP88 jest omyłkowym błędem pisarskim.

2. Proszę o dopuszczenie falownika o zakresie napięć trackera MPP 200-1000V oraz stopniu ochrony IP65, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert lub wnoszę o podanie przynajmniej 3 modeli inwerterów dostępnych na polskim rynku spełniających parametry.

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 2

Projektant w projekcie technicznym instalacji PV podał podstawowe parametry jakie powinny spełniać zaprojektowane urządzenia. W oparciu o te parametry zostały dobrane typy kabli, zabezpieczeń i inne. Projektant nie wskazuje tym samym producenta urządzeń, tym bardziej Zamawiający nie może wskazać producentów na żadnym etapie postępowania jak również w trakcie realizacji zadania. Oferent powinien przygotować ofertę, tak aby realizacja była zgodna z projektem. Podstawowymi parametrami instalacji PV jest moc inwertera, paneli, typy kabli, zabezpieczeń etc. jak również przystosowanie inwertera do pracy na zewnątrz. Pozostałe parametry inwertera powinny umożliwiać podłączenie określonej w projekcie liczby stringów. Ewentualne korekty parametrów mogą zostać rozważone przez Zamawiającego, po udowodnieniu przez Oferenta, że nie wpływają one na dobrane w projekcie parametry w/w elementów.

STAROSTA

  
Dorota Fedziwiatr