

Błonie, dnia 19.09.2023 r.

**Urząd Miejski w Błoniu**

ul. Rynek 6  
05-870 Błonie

Nr spr. **WZP.271.22.2023**

Dot: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych na:

**Remont drogi gminnej ul. Passowska DG 410108W, na odcinku od DW 579 w m. Błonie do  
DG 410107W w m. Pass**

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji  
Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia  
11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi następującej  
treści:

**Pytanie nr 1**

*Zapisy zgodnie z załączoną SST w dniu 19.09.2023, jej zapisy dopuszczają stosowanie asfaltu  
35/50 jak również 50/70 (dla KR 3-4) Prosimy zatem o sprostowanie odpowiedzi nr 2 z dnia  
19.09.2023*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50 i 50/70.

**Pytanie nr 2**

*Załączona SST w sposób jednoznaczny nie wskazuje, jaka kategoria ruchu KR1-2 czy 3-4  
przewidziana jest przy wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowej. Prosimy zatem o wskazanie  
odpowiedniego KR.*

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Kategoria ruchu KR 3-4.