

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-030 Szczecin
tel. 91 482 42 81, faks 91 482 52 08

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Tel.: (91) 4247230

Fax: (91) 4853242

e-mail: dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

CIVIL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59C/14

72-200 Nowogard

Wasz znak:

Nasz znak: **PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102701.001/23**

Nowogard, 21.03.2023 r.

Szczecin, 29.03.2023 r.

dot.: woj. zachodniopomorskie, gm. Pyrzyce – m. Ryszewo – uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dz. 161, 142, 104 w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową”

W odpowiedzi na Państwa zlecenie z dn. 21.03.2023 r. dotyczące uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dz. 161, 142, 104 w związku z inwestycją pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową” informujemy, że projektowana inwestycja realizowana będzie w zakresie występowania czynnej sieci gazowej stanowiącej własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., tj.:

- gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wybudowanego w 2002 r. ułożonego wzdłuż dz. dr 161;
- gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE wybudowanego w 2002 r. ułożonego wzdłuż dz. dr 142, 104, do którego włączone są przyłącza gazowe dn 32 PE.

Wyżej opisana czynna sieć gazowa średniego ciśnienia ułożona została na głębokości ok 1,2 m (w odniesieniu do rzędnych terenu występujących podczas jej budowy), a po wybudowaniu wniesiona została na geodezyjną zasadniczą mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, znajdującą się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Pyrzycach. Dodatkowo ww. sieć gazowa średniego ciśnienia została oznaczona kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego pisma. Sieć gazowa jak wyżej jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o. o. do wymiany/przebudowy/modernizacji.

W odniesieniu do ww. czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym

rozporządzeniem, dla opisanej powyżej sieci gazowej średniego ciśnienia wybudowanej po dniu 12 grudnia 2001 r. wyznaczona została strefa kontrolowana o szerokości 1,0 m.

W strefie kontrolowanej sieci gazowej jw., PSG sp. z o.o. kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Prace w obrębie strefy kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowej – PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie. Prace w ww. strefie kontrolowanej, sieci gazowej średniego ciśnienia należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefie tej zabrania się urządzić składów materiałów budowlanych, magazynów, umieszczać nawet tymczasowych obiektów budowlanych, sadzić drzew, a także składować ziemi pochodzącej z wykopów.

Mając powyższe na uwadze, pozytywnie opiniujemy przedłożony w naszym Zakładzie projekt zagospodarowania przedmiotowej inwestycji, jednakże, z uwagi na występującą w zakresie przedłożonego opracowania czynną sieć gazową średniego ciśnienia, w dokumentacji budowlanej projektowo-wykonawczej przedmiotowego zadania należy zawrzeć poniższe zastrzeżenia:

1. W miejscach istniejącej wbudowanej na sieci gazowej armaturze, poziom istniejących skrzynek doziemnych należy dostosować do poziomu projektowanych nawierzchni.
2. Należy zachować minimalną odległość pionową mierzoną od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej nie mniejszą niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji tych nawierzchni.
3. Ewentualne skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanego podziemnego uzbrojenia terenu z istniejącymi czynnym gazociągiem średniego ciśnienia muszą zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640).
4. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie – Gazownię w Stargardzie (ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard, tel. 91 391 37 60, email: gazownia.stargard@psgaz.pl) celem zabezpieczenia nadzoru (usługa odpłatna) podczas wykonania prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu średniego ciśnienia – powołując się na znak naszego pisma.

Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie dwóch lat licząc od daty wystawienia, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 06.156.1118, z późniejszymi zmianami).

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji, w stosunku do dokumentacji projektowej objętej niniejszym uzgodnieniem, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, powołując się na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. "Cennika Usług Pozataryfowych", za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, pobierana jest opłata w wysokości 103,00 PLN + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa osobną korespondencją.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Kózalski

Załączniki:

- 1) Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
- 2) Profil podłużny – 1 egz.
- 3) Przekroje konstrukcyjne – 1 egz.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gazownia w Stargardzie
- 3) Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – a/a

Sprawę prowadzi: Grzegorz Tobolski, tel.: 91 424 72 85, e-mail: grzegorz.tobolski@psgaz.pl