

Nr sprawy **14/2024/TP**

Bydgoszcz, dnia 13.06.2024r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:
**WYMIANA DWÓCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH OBSŁUGUJĄCYCH CZTERY SALE
OPERACYJNE**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

„Proszę o podanie typu nawiewników CAV i VAV zamontowanych na instalacji oraz (...)”

Odpowiedź:

Na instalacji zamontowane są przepustnice produkcji TROX Technik typy: TVJD, RND, END, których dokumentacje załączamy do niniejszego pisma (dokumentacja pobrana ze strony producenta).

Pytanie 2

„(...) ile jest nawiewników CAV a ile VAV dla jednej centrali - są rozbieżności pomiędzy schematem sterowania a rysunkiem rozkładu instalacji.”

Odpowiedź:

Na każdej centrali - na nawiewie jest VAV – 1 szt. i CAV – 2 szt., a na wyciągu CAV – 3 szt.

Pytanie 3

Proszę o informację czy oprócz sterowania centralami z poziomu BMS-u, należy wykonać sterowanie lokalne przy/w salach operacyjnych?

Odpowiedź:

TAK. Należy wykonać sterowanie lokalne wydatkiem wentylacji i temperatur w salach operacyjnych.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Z uwagi na błąd pisarski w treści SWZ, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści w pkt 2 Rozdział XXI. OTWARCIE OFERT, który otrzymuje brzmienie:

„2. Termin otwarcia ofert: **17.06.2024 r. godzina 9:15”**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyżej wymieniona modyfikacja nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00350620 z dnia 04.06.2024 r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie: **17.06.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.


Załączniki w odpowiedzi na pytanie nr 1:

1. Regulacja stałego przepływu powietrza, regulatory CAV EN
2. Regulatory stałego przepływu powietrza typ RN
3. Regulatory VAV – VARYCONTROL do systemów o zmiennym strumieniu przepływu Typ TVJ•TVT

z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Danuta Kurylak

Sprawa prowadzi: Magdalena Błaszek
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
jest jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego