

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Nadleśnictwo Gromnik
ul. Generała Andersa 1
33-180 Gromnik

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.1155602.1.23

Nr uzgodnienia: 1203/23

Tarnów, 11.08.2023 r.

Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej przełożenia istniejącego odcinka przyłącza gazowego średniego ciśnienia na działkach nr 1000/1, 1000/2 w miejscowości Szczepanowice, gm. Pleśna.

W nawiązaniu do wniosku Firmy ARMAX Sp. z o.o. Starachowice w sprawie jw. Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie uzgadnia przedmiotowy projekt informując że:

1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci gazowej nr: PSGKR.ZMSZ.763.1152894.1.23 z dn. 03.04.2023 r.

2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.

3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgodnić z Gazownią w Tuchowie.

4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następujące uwagi:

Budowę projektowanego odcinka przyłącza gazowego dla budynku kancelarii

leśnictwa Pleśna można realizować po wykonaniu rozbiórki istniejącego budynku.

5. Sieć gazową należy przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U RP z 2013r. poz. 640);
- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
- Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów”.

6. Prace związane z realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

7. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Gazowni o wyborze wykonawcy przebudowy istniejącego przyłącza gazowego oraz uzyskania zgody Gazowni na wykonanie tych prac przez wskazanego wykonawcę.

8. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w Zakładzie Gazowniczym w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów kartę technologiczną wykonania gazociągu. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.

9. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Tuchowie.

10. Nawierzchnia terenu oraz jej podbudowa nad przyłączem gazowym powinna być rozbierna i przepuszczająca gaz.

11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14 - dniowym wyprzedzeniem.

12. Nowo wybudowany odcinek przyłącza gazowego należy zinwentaryzować geodezyjnie zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSG sp. z o.o.

13. Wykonawca przygotowuje przebudowywany przyłącz gazowy do włączenia zgodnie z zaleceniami Gazowni oraz zapewni niezbędne materiały.

14. Przyjęcie na majątek PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie przebudowywanego przyłącza gazowego nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego uzgodnienia.

15. Uzgodnienie projektu zostało dokonane odpłatnie wg obowiązującego w PSG sp. z o.o. Cennika Usług Pozataryfowych.

Równocześnie z wydaniem uzgodnienia projektu przebudowy przyłącza gazowego na adres Wnioskodawcy tj. ARMAX Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice zostanie wystawiona faktura VAT.

16. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.

17. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 11.08.2025 r.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „O nas”.

Sprawę prowadzi:

Ryszard Jeleń, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. 14-63-23-939.

E-mail: ryszard.jelen@psgaz.pl

Adres korespondencyjny: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Załączniki:

1. 2 egz. wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego
2. 2 egz. wykazu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej
3. 2 egz. informacji nt. przetwarzania danych osobowych
4. 1 egz. dokumentacji projektowej przebudowywanego odcinka przyłącza gazowego

Otrzymują:

- Adresat + zał. 1, 2, 3
- ARMAX Sp. z o.o. Starachowice, ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice + zał. 4
- Gazownia w Tuchowie
- Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym a/a


Wojciech Kantor

