



Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.

Minimalna grubość ubitej zasyпки wynosi
0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2020			
				Rysunek	Nr Rys.
				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.	Adres obiektu Gliwice : ul. Góry Chełmskiej			Skala	