

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.**

**Część II – Kształtki elektrooporowe do rur PE100 SDR11:**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Tuleja kołnierzowa do rur PE, Ø 63 mm             | – 10 szt. |
| 2. Tuleja kołnierzowa do rur PE, Ø 110 mm            | – 2 szt.  |
| 3. Tuleja kołnierzowa do rur PE, Ø 160 mm            | – 2 szt.  |
| 4. Tuleja kołnierzowa do rur PE, Ø 180 mm            | – 2 szt.  |
| 5. Kołnierz do tulei do rur PE, Ø 63 mm              | – 15 szt. |
| 6. Kołnierz do tulei do rur PE, Ø 110 mm             | – 5 szt.  |
| 7. Kołnierz do tulei do rur PE, Ø 160 mm             | – 2 szt.  |
| 8. Kołnierz do tulei do rur PE, Ø 180 mm             | – 2 szt.  |
| 9. Mufa PE elektrooporowa, Ø 180 mm                  | – 4 szt.  |
| 10. Kolano PE elektrooporowe 90°, Ø 63 mm            | – 2 szt.  |
| 11. Kolano PE elektrooporowe 45°, Ø 110 mm           | – 2 szt.  |
| 12. Kolano PE elektrooporowe 90°, Ø 110 mm           | – 1 szt.  |
| 13. Kolano PE elektrooporowe 90°, Ø 125 mm           | – 1 szt.  |
| 14. Kolano PE elektrooporowe 90°, Ø 160 mm           | – 1 szt.  |
| 15. Zaślepka PE elektrooporowa, Ø 40 mm              | – 1 szt.  |
| 16. Zaślepka PE elektrooporowa, Ø 160 mm             | – 1 szt.  |
| 17. Odejskie z nawiertką PE elektrooporowe, Ø 180 mm | – 2 szt.  |

**Wymagania techniczne dotyczące muf i kształtek elektrooporowych do rur PE, tulei kołnierzowych i kołnierzy do rur PE**

1. materiał PE 100 SDR 11;
2. mufy powinny posiadać: możliwość zgrzewania bez uchwytów montażowych, uzwojenie grzejne niezatopione w kształtce, możliwość ponownego zgrzewania przy zaniku prądu, powinny posiadać kod traceability;
3. kołnierze propylenowe z rdzeniem (stal lub żeliwo);
4. karta katalogowa w języku polskim;
5. producent jest zobowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością;
6. **produkt jednego producenta;**
7. oferowane produkty muszą posiadać ważny atest PZH (nie dotyczy poz. 5+8).