

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 25.09.2023 r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00411229/01, na wykonanie zadania pn. **„Przebudowa drogi w Garczynie - Remont drogi gminnej nr 196006G, 196025G w Gminie Liniewo”**

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie czy do obsypania poboczy ma być użyty tłuczeń kamienny (podany w obmiarze) czy mieszanka kruszywa 0- 31,5 (podane wSTIWORB)

Odpowiedź 1

Zakres zadania objętego zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni poboczy mieszanka z kruszywa 0-31,5 mm.

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/liniewo>
2. a/a
- 3.bip