














		LEGENDA	
		LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200	
T:AW18		AWEX AXNO 190lm 1H AT	
		LUXIONA OPRAWA AWARYJNA ETS LED 1H SE AT	
		Łącznik jednobiegunowy	
		Łącznik jednobiegunowy podwójny	
		Gniazdo hermetyczne IP44 230V, w ramce	
		Gniazdo siłowe 400V, w ramce	
		Wypust 230V zakończony puszką	
		Główna szyna wyrównawcza	
		Pożarowy wyłącznik prądu PWP1-W01-A-10-24	
		Uziom szpilkowy	
		Szyna wyrównania potencjału 25x4	
UWAGA! WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
<small>ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U.NR 24 POZ.83 Z DNIA 1994R)</small>			
Jednostka projektowa <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  AKPRO Biuro Inżynieryjno-Projektowe </div> <div style="text-align: right;"> ul. M.Dąbrowskiej 4 PL 62-050 Mosina tel./fax: +48 61 813 29 67 tel. kom.: +48 695 146 341 e-mail: biuro@akpro.pl www.akpro.pl </div> </div>			
INWESTYCJA	Wymiana kotłów gazowych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej		
INWESTOR	nr 2 w Mosinie Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina		
OBIEKT	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sowieniecka 75 woj. wielkopolskie, gm. Mosina, m. Mosina, dz. 1219/5		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł Daszkiewicz OPL/1193/PWBE/15		
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.	Rzut Parteru		
DATA	07.2023	NUMER TEMATU	
BRANŻA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU
IE	PT	1:50	02
			00