

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zadanie : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL.JANA III SOBIESKIEGO
ORAZ PRZY DRODZE NA „KOPIEC” W ROPCZYCACH

Inwestor : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12 , 39-100 Ropczyce

OBIEKT : Sieć wodociągowa

Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

ADRES : Ropczyce dz. nr ew.: 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1;
1276/1; 1275/1; 1274; 1273; 1268/2; 1267/1; 1266; 1264; 1263; 1261/1;
1260/1; 1259/3; 1259/6 , 1255/1; 1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117;
1118/3; 1118/2; 1119/3; 1120; 1895/5; 1124/2; 1125/7; 1126; 1127/2;
1128; 1134; 1136/2; 1137/7; 1137/6; 1139/6; 1140/13; 1889;
obręb geodezyjny 0008 Ropczyce -Witkowice
Jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce ,
oraz działki nr ew. : 462; 477/1; 489; 490; 461; 456/1; 367; 451/2; 464; 463;
465; 466; 97/1; 470; 471;472; 473; 474; 475; 476 położone w m. Gnoj-
nica, obręb 0002 Gnojnica, Jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczy-
ce

| SPECJALNOŚĆ | PROJEKTANT NR UPRAWNIENÍ | PODPIS |
|-------------------------|--|--|
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant opracowujący projekt : mgr inż. Wacław Tobiasz S -7/95 | mgr inż. Wacław Tobiasz Upr. bud. nr B-96/88, S-7/95 39-124 Ropczyce 14 tel. 17 22 21 048; NIP 818-102-43-78 |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant Sprawdzający mgr inż. Andrzej Panek PDK/0003/POOS/08 | mgr inż. Andrzej Panek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (w tym nadzoru) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kaloryficznych Nr PDK/0003/POOS/wod. S -34/99 |
| INSTALACJE SANITARNE | Opracował: techn. Jerzy Miąso S - 239/89 | Jerzy Miąso Upr. bud. nr S-239/89 specjalność instalacyjno-inżynieryjna |

DATA : Listopad 2021r.

SPIS ZAWARTOŚCI :

1. Informacja o Planie BiOZ
2. Warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej
3. Opinia narady koordynacyjnej

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ADRES : ul. Przemysłowa 12 , 39-100 Ropczyce

OBIEKT : Sieć wodociągowa

ADRES

Obiektu : Ropczyce dz. nr ew.: 1281; 1280/1; 1280/2; 1279/1; 1279/4; 1901/1; 1276/1; 1275/1; 1274; 1273; 1268/2; 1267/1; 1266; 1264; 1263; 1261/1; 1260/1; 1259/3; 1259/6 , 1255/1; 1153/2; 1103/2; 1108; 1109/4; 1117; 1118/3; 1118/2; 1119/3; 1120; 1895/5; 1124/2; 1125/7; 1126; 1127/2; 1128; 1134; 1136/2; 1137/7; 1137/6; 1139/6; 1140/13; 1889; obręb geodezyjny 0008 Ropczyce -Witkowice
Jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce ,
oraz działki nr ew. : 462; 477/1; 489; 490; 461; 456/1; 367; 451/2; 464; 463; 465; 466; 97/1; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476 położone w m. Gnojnica, obręb 0002 Gnojnica,
Jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce

SPORZĄDZAJĄCY

INFORMACJE : mgr Wacław Tobiasz

UPRAWNIENIA

BUDOWLANE : Instalacyjno - inżynierskie S- 7/95

Data : Listopad 2021r.

1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zakres robót obejmuje: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Jana III Sobieskiego i przy drodze na „Kopiec” w Ropczycach

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopów
- wykonanie przewiertu pod drogą gminną i montaż rury ochronnej
- wykonanie wykopów pod sieć wodociągową
- montaż rurociągów i armatury
- wykonanie włączenia do sieci gminnej
- zasypianie wykopu

2. OBIEKTY BUDOWLANE ISTNIEJĄCE

Na placu budowy są następujące obiekty budowlane

- istniejąca sieć wodociągowa,
- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- istniejąca sieć energetyczna

- istniejąca sieć teletechniczna
- istniejąca sieć gazowa
- droga gminna

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Zagrożenie od ruchu drogowego – możliwość potrącenia pracowników przez przejeżdżające pojazdy, zagrożenie kolizji sprzętu budowlanego z przejeżdżającymi pojazdami.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z OKREŚLENIEM RODZAJU I SKALI ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCA I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

- Zagrożenie zasypania pracownika ziemią, wystąpienie w trakcie wykonywania wykopów (stopień zagrożenia nieznaczny z uwagi na plan wykonywania wykopów w gruncie suchym, zabezpieczonych przez szalowanie)
- Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy pracy w pobliżu kabli energetycznych oraz przy pracy z użyciem elektro-narzędzi
- Zagrożenie wybuchem w przypadku uszkodzenia istniejącego gazociągu

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Kierownik budowy powinien przeszkolić pracowników na stanowisku pracy przed rozpoczęciem robót budowlanych- ziemnych i montażowych.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ


Stosuje się następujące środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót tj.:

- Wykopy prowadzić po dokonaniu ręcznej odkrywki, lokalizacji i zabezpieczeniu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
- Teren robót w pobliżu pasa drogowego oznaczyć znakami drogowymi ostrzegawczymi, oświetlić w porze nocnej, wyznaczyć przejścia dla pieszych.
- W przypadku wykonywaniu wąsko przestrzennych wykopów należy zabezpieczyć wykop szalunkami stalowymi lub przez szalowanie wypraskami stalowymi lub balami iglastymi o gr 50mm.
- Prace w pobliżu kabli energetycznych, sieci gazowej prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
- Przy wykonywaniu prac stosować przepisy BHP oraz sprzęt ochrony osobistej.

- Podczas wykonywania wykopów pracownicy powinni przebywać poza zasięgiem pracy koparki.
- Podczas wykonywania prac montażowych należy używać sprawny sprzęt i narzędzia. Materiały i narzędzia składować w odległości min 2 m od wykopu w miejscach wyznaczonych.
- Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób obcych.
- Powyższe roboty należy wykonywać w brygadzie min 4-osobowej (2 osoby jako asekuracja na zewnątrz wykopu). Brygada powinna dysponować środkami łączności tj. telefon stacjonarny lub komórkowy zapewniający sprawną komunikację oraz środkami transportowymi umożliwiającymi możliwość szybkiego reagowania lub szybką ewakuację na wypadek awarii.

mgr inż. Wacław Tobiasz
Upr. bud. nr B-96/88, S-7/95
39-124 Iwierzycze 14
tel. 17 22 21 048, NIP 818-102-43-78

mgr inż. Andrzej Panek
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodno-energetycznych i elektrycznych
Nr PDK/0003/POOS/06 S 34/99



Ropczyce dnia 24-09-2021r.

DWK - 503/241/09/2021.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach
ul. Przemysłowa 12
39-100 Ropczyce

Dotyczy: Warunków technicznych rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej
w Ropczycach przy ul. Jana III Sobieskiego i drogi na „Kopiec”.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ropczycach wyraża zgodę na rozbudowę sieci wodociągowej dla podłączenia budynków mieszkalnych położonych w Ropczycach przy ul. Jana III Sobieskiego oraz drogi na „Kopiec” po spełnieniu przez inwestora następujących warunków :

1. Na budowę sieci wodociągowej należy opracować projekt budowlany, który należy **uzgodnić branżowo w przedsiębiorstwie** oraz uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.
2. Celem wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwych kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu należy złożyć do Starosty Ropczycko Sędziszowskiego wniosek o objęcie projektu naradą koordynacyjną.
3. Do budowy sieci wodociągowej zastosować rury wodociągowe PE klasy 100 typ RC; PN-10,0.
4. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE $\varnothing 110$ na działce nr ew. 461 w m. Gnojnica. Ciśnienie w miejscu włączenia (rz. t. 253,0 m.n.p.m.) wynosi min 1,8 bara, max 2,30 bara.
5. W miejscach węzłów, przy hydrantach p-poż. oraz na przyłączach domowych projektować zasuwy bezgniazdowe, miękkouszczelnione z obudową i skrzynką żeliwną do zasuw.
6. Połączenia węzłów na sieci wodociągowej, oraz sieci i hydrantów projektować z zastosowaniem trójników żeliwnych kołnierzowych sferoidalnych.
7. Trasę wodociągu oznakować taśmą znakującą PE z wkładką metalową układaną 0,5m nad rurociągiem oraz słupkami i tabliczkami znakującymi.
8. Trasę wodociągu lokalizować w odległości min. 3m od budynków, 1m od granicy działki i ogrodzeń, 1,5m od krawędzi skarpy rowu oraz fundamentów słupów linii napowietrznych, 1,0 m sieci gazowej średniego ciśnienia.
9. Na trasie projektowanego wodociągu w pasie o szerokości po 1,5m od krawędzi rury nie należy sadzić drzew ani pokrywać betonem, asfaltem lub inną nierozbieralną nawierzchnią. Niwelacja terenu nie może spowodować zmiany głębokości przykrycia wodociągu poza zakres 1,4-1,6 m.
10. Wykonane odcinki sieci wodociągowej po wykonaniu a przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do PUK Sp. z o.o. w Ropczycach.
11. Termin wykonania włączenia do sieci miejskiej uzgodnić w przedsiębiorstwie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

12. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi podlegają odbiorowi przez jednostki eksploatujące te urządzenia.
13. Wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanej sieci wodociągowej i przyłączy której legz w formie elektronicznej DWG lub DXF oraz 1 egz. w formie papierowej doręczyć do przedsiębiorstwa przed spisaniem protokołu odbioru końcowego.
14. Wydane powyżej warunki tracą ważność w przypadku nie przystąpienia do budowy w ciągu 2 lat od daty ich wydania.

Otrzymują :

1. Adresat

2. a/a

z.up. Prezesa Zarządu

Prez. Wojciech Iwan

**STAROSTA
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI**

Znak sprawy: **WG-WGO.6630.1.457.2021**

ROPCZYCE , dnia 2021-11-23

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu: **2021-11-19**

Wnioskodawca: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

39-100 Ropczyce
Przemysłowa 12

Inwestor: **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

39-100 Ropczyce
Przemysłowa 12

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Obsługa techniczna narady: Arkadiusz Strzyż - Inspektor w Referacie PODGiK

Przewodniczący narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGiK

| Nr gminy | Nr obrębu | Działka | Nazwa gminy | Nazwa obrębu |
|----------|-----------|---------|------------------|--------------------|
| 034 | 8 | 1281 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1280/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1280/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1279/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1279/4 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1901/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1276/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1275/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1274 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1273 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1268/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1267/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1266 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1264 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1263 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1261/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1260/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1259/3 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1259/6 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1255/1 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1253/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1203/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1108 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1109/4 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |

| | | | | |
|-----|---|---------|------------------|--------------------|
| 034 | 8 | 1117 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1118/3 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1118/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1119/3 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1120 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1895/5 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1124/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1126 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1127/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1128 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1134 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1136/2 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1137/7 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1137/6 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1139/6 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1140/13 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 034 | 8 | 1889 | ROPCZYCE-MIEJSKA | Ropczyce Witkowice |
| 035 | 2 | 462 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 477/1 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 489 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 490 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 461 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 456/1 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 367 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 451/2 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 464 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 463 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 465 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 466 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 97/1 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 470 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 471 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 472 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 473 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 474 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 475 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |
| 035 | 2 | 476 | ROPCZYCE-WIEJSKA | Gnojnica |

Opis przedmiotu narady:

25 Projekt sieci wodociągowej

| Lp | Nazwa Instytucji | Imię, nazwisko uzgadniającego Data | Stanowisko uczestnika |
|----|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|----|------------------|---------------------------------------|-----------------------|

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. | | |
| 2 | Multimedia Polska S.A. | | |
| 3 | Orange Polska S.A | | |
| 4 | HAWE Telekom Sp. z o.o. | | |
| 5 | Gmina Ropczyce | <p>Maciej Sikora</p> <p>2021-11-15 11:37:04</p> | <p>Inwestor uzyska zgodę na dysponowanie działkami Gminy w celu realizacji robót</p> |
| 6 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle | <p>Henryk Wojton</p> <p>2021-11-18 20:06:11</p> | <p>PSG-OZG JASŁO Gazownia w Sędziszowie Małopolskim - TAK</p> <p>Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonać lokalizacji istniejących gazociągów.</p> <p>Prace ziemne(skrzyżowania, zbliżenia) z istniejącymi gazociągami wykonać ręcznie pod odpłatnym nadzorem pracownika Gazowni w Sędziszowie Młp.- uzyskać protokoły odbioru skrzyżowań.</p> |
| 7 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec | | <p>Zachować min. wymagane odległości od istniejących urządzeń energetycznych (kable, złącza, stacja trafo).</p> <p>Prace w pobliżu kabli energetycznych SN i nn wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika PE Ropczyce - uzyskać protokół</p> <p>Opinia na podstawie e-maila z dnia 23.11.2021 r.</p> |
| 8 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich | <p>Justyna Pachana</p> <p>2021-11-18 07:31:06</p> | brak uwag |
| 9 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewnie Wisłoki Nadzór Wodny Ropczyce | <p>Piotr Furtak</p> <p>2021-11-17 12:23:09</p> | brak uwag |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 10 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ropczycach | Jerzy Miąso 2021-11-18 07:33:42 | brak uwag |
|----|---|--|-----------|

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

- 1 ORSS
- 2 Multimedia Polska S.A.
- 3 Orange Polska S.A.
- 4 HAWA Telekom Sp. z o.o.

Protokół podpisany elektronicznie
przez Jana Czarnika
Kierownika Referatu PODGiK

Jan Czarnik

Elektronicznie podpisany
przez Jan Czarnik
Data: 2021.11.23 10:16:07
+01'00'



Rz-AZP.5152.126.2021.ŁN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175

Rzeszów, dnia 14 stycznia 2022 r.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 12
39-100 Ropczyce

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2021 r. (data wpływu: 22.12.2021 r., znak pisma: DWK 507/224/2021) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektonicznego – budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jana III Sobieskiego oraz przy drodze na „Kopiec” w Ropczycach” na działkach nr ewid. 1281, 1280/1, 1280/2, 1279/1, 1279/4, 1901/1, 1276/1, 1275/1, 1274, 1273, 1268/2, 1267/1, 1266, 1264, 1263, 1261/1, 1260/1, 1259/3, 1259/6, 1255/1, 1153/2, 1103/2, 1108, 1109/4, 1117, 1118/3, 1118/2, 1119/3, 1120, 1895/5, 1124/2, 1125/7, 1126, 1127/2, 1128, 1134, 1136/2, 1137/7, 1137/6, 1139/6, 1140/13, 1889, położonych w Ropczycach (obręb 0008 Ropczyce – Witkowice) oraz na działkach nr ewid. 462, 477/1, 489, 490, 461, 456/1, 367, 451/2, 464, 463, 465, 466, 97/1, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, położonych w miejscowości Gnojnica, na rzecz Inwestora: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyśle – Delegatura w Rzeszowie **pozytywnie opiniuje** w/w zamierzenie inwestycyjne **przy spełnieniu następujących warunków konserwatorskich:**

1. Należy zapewnić stały nadzór archeologiczny pełniony podczas wszelkich prac ziemnych związanych z w/w inwestycją. Nadzór archeologiczny może być prowadzony przez uprawnionego archeologa, po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na jego prowadzenie;
2. Przedłożyć służbom konserwatorskim 1 egzemplarz sprawozdania z w/w nadzoru archeologicznego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie następujących stanowisk archeologicznych:

- nr 1 w miejscowości Ropczyce – Witkowice (AZP 103-73/1), które figuruje w ewidencji konserwatorskiej jako kopiec ziemny zwany „tatarskim”, stanowisko zostało wpisane do rejestru zabytków pod nr A – 592, decyzją z dnia 02.12.1970 r.;
- nr 3 w miejscowości Gnojnica (AZP 103-73/9), które figuruje w ewidencji konserwatorskiej jako ślad osadnictwa z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu;
- nr 4 w miejscowości Gnojnica (AZP 103-73/10), które figuruje w ewidencji konserwatorskiej jako osada z epoki neolitu.

Warunek zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego wynika z faktu, iż roboty ziemne związane z planowaną budową stanowią realne zagrożenie dla zabytków i obiektów archeologicznych, które mogą się znajdować nie tylko na w/w stanowiskach archeologicznych, ale także w ich sąsiedztwie, stąd też zachodzi konieczność pełnienia nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych na całej długości planowanej inwestycji. W trakcie wykonywanych badań archeologicznych w formie nadzoru powinna być prowadzona dokumentacja badawcza, która następnie ma zostać przekazana w 1 egzemplarzu służbom konserwatorskim. Na prowadzenie wspomnianego nadzoru, kierowanego przez uprawnionego archeologa, należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710).

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków