



GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	WliZP.271.13.2023.MC.5	29.05.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu**”.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dzień dobry, Proszę o doprecyzowanie materiału do wykonania podbudowy zasadniczej konstrukcji placu.

Czy ma być wykonana z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 18 cm, czy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm ?

Odpowiedź:

Podbudowa należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

BURMISTRZ STRZEGOMIA

Zbigniew Suchyta