

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Słupsk 23.02.2022 r



WYKONAWCY

Nr sprawy 3/DIT/P/RB/2022

dot. postępowania na „**Wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w zasobie stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzaniu PGM Sp. z o.o. w Słupsku.**”

Zamawiający na podstawie art 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z zm.) informuje, że dnia 16 lutego 2022 roku wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 :

Proszę o podanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całego okna. W specyfikacji jest to błędnie oznaczone, ponieważ szyba podwójna 4/16/4 nie ma współczynnika 0,9 i mniej, tylko w najlepszym wypadku 1,0 W/m²K. Szyba podwójna osiąga współczynnik na poziomie 0,5-0,7 W/m²K. Czy należy zastosować szybę podwójną czy potrójną?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia w zał. 9 STWiOR pkt. 2.3.2. Okna z PVC - wymagania.

Z treści: Montaż nowych okien PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi, kolor biały, szyby klejone zespolone termoflat (4x16x4 u max= 0,9 W/m²K) lub równoważne (4x16x4 u max= 0,8, 0,7, 0,6 W/m²K). Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzić na budowie.

Na treść : „Montaż nowych okien PCV z nawiewnikami ciśnieniowymi, kolor biały, szyby klejone zespolone termoflat (4x16x4x16x4 U max= 0,9 W/m²K) lub równoważne (4x16x4x16x4 U max= 0,8; 0,7; 0,6 W/m²K). Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzić na budowie.”

Zgodnie z wprowadzoną zmianą należy zastosować stolarkę okienną z systemem trzy szybowym 4x16x4x16x4 w celu zapewnienia w/w współczynnika przenikania.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Podpisała:
Prezes Zarządu
Agnieszka Zwierz

tel.: +48 59 842 52 22
faks: +48 59 842 80 48

pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl