

Ostrów Wlkp. 07.12.2021 r.



Spółdzielnia Pracy Kominiarzy

ul. Górki 13
60-204 Poznań
NIP: 777-00-00-465

4016
ORYGINAŁ

Opinia nr Z-11/0090/2021

Zakład Usługowy w Ostrowie Wlkp
Pl. 23 Stycznia 14a
Ostrów Wielkopolski
(062) 736-67-22

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
"MZGM" Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

Wpł. 2021-12-07
dnia 4614

DIA 2

Opinia nr Z-11/0090/2021

dokument z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

W budynku: **BUDYNEK WIELORODZINNY
OSIEDLE ROBOTNICZE 32/1
63-400 OSTRÓW WLKP**

Dla: **MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP.Z O.O
ul. KOŚCIUSZKI 14
63-400 OSTRÓW WLKP**

P. Bawe
8.12.2021
[Signature]

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni: **mistrz kominiarski
KWIATKOWSKI DAWID; CHWIRAŁA ANDRZEJ-CZELADNIK;**

Wykonana w dniu od 06.12.2021 do 06.12.2021

W celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych w budynku i mieszkaniu w/w stwierdzono:

- możliwość podłączenia kotła c.o. gazowego w łazience lub w kuchni do przewodu kominowego nr 3 po uprzednim odłączeniu z niego pieca c.o. węglowego.
- termę gazową w łazience, należy odłączyć z przewodu nr 2 i zamurować otwór po niej(jest razem z piecem c.o. węglowym)
- rury od wentylacji w kuchni i w łazience, należy ocieplić !!!

W mieszkaniu, należy zapewnić dopływ wystarczającej ilości powietrza zewnętrznego dla prawidłowego działania urządzeń.

Po dokonaniu podłączeń, należy zgłosić się do Spółdzielni Pracy Kominiarzy, celem wydania opinii do gazownii.

1	2	3
---	---	---

ul.O/Robotnicze

Do przewodu nr 3 można podłączyć kocioł c.o. gazowy (patrz zalecenia j.w.)

Do przewodu nr 2 podłączono termę gazową w łazience w m.nr 1 na part. oraz

" nr 2 " piec c.o. węglowy w łazience w m.nr 5 na Iip - podłączenia nieprawidłowe patrz zalecenia j.w.

Dokument sporządzono w oparciu o:

- Ustawę o Prawie Budowlanym Dz. U. nr 89/94, z późniejszymi zmianami,
- Ustawę o Ochronie p.poż. Dz. U. nr 109 poz. 719 z dnia 7.06.2010,
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury Dz. U. nr 75/2002 oraz inne obowiązujące normy,
- PN-83/B-03430/Az3.

Dokument sporządzono w:

- 2 egz. dla klienta
- 1 egz. dla Spółdzielni Pracy Kominarzy

~~MISTRZ KOMINIARZY~~
mistrz kominiański KWIAŃKOWSKI
Dawid Kwiatkowski
D.M. nr 3445
Izba Rzem. Kalisz

UWAGI:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowch.