



Oznaczenia	Q1	F1.2	F1.3	F1.3
Opis	Rozłącznik główny rozdzielni	Obwód nr 1 Oświetlenie boiska R.O.Z. - Ośw.1	Obwód nr 2 Oświetlenie placu R.O.Z. - Ośw.2	Obwód nr 3 Oświetlenie placu R.O.Z. - Ośw.3
Moc (P _u /P _s) [kW]	1,63/1,63kW	1,00kW	0,46kW	0,17kW
Przekrój kabla	5x10mm ²	5x6mm ²	5x6mm ²	5x6mm ²
Typ kabla	YDYżo	YKY	YKY	YKY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"



Inwestycja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO -GAŚNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE, POLEGAJĄCA NA: -BUDOWA NOWEGO OBIEKTU STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE, -PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, -BUDOWIE NOWEGO ZJAZDU OD ULICY DZIECI POLSKICH, -BUDOWIE I ROZBUDOWIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -BUDOWIE PLACÓW MANEWROWYCH -BUDOWA PARKINGU, -ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GARAŻOWO - MAGAZYNOWYCH	Data: 01. 2017r
Adres inwestycji	PIŁA UL.MONIUSZKI 1 DZIAŁKI NR EWID. 122/1, 120/2, 124/2 OBREB 0017	Skala 1:100 Branża / P.B
Inwestor	KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE	
Adres Inwestora	64-920 PIŁA, UL.MONIUSZKI 1	
Temat rysunku	Schemat blokowy rozdzielnic R.O.Z.	ETAP P.B./E-34
Branża elektryczna	Projektant: mgr inż. Marek Kowalczyk Nr upr. LOD/0901/PWOWE/08 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektrycznej	Podpis:
	Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Pieścik Nr upr. LOD/2049/PWOWE/12 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektrycznej	Podpis:
	Opracował: Bartosz Jędrzejczyk	Podpis: