



DKP/23/2020/KM

Gdańsk, 29.01.2020r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku w ramach projektu „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” wraz z dostosowaniem wybranych pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 21, przy ul. Na Stoku 43 w Gdańsku do potrzeb wynikających z reformy edukacji” - znak postępowania I/PNE/207/2019/MK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. 2019 poz. 1843) dalej zwaną „Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ zamawiający dokonuje poniżej wyjaśnień.

### 1. Pytanie Wykonawcy nr 1

Proszę o informację dot. wymaganego współczynnika  $U=0,6$  dla stolarki w wymiarach z zestawienia jest wartością niemożliwą do osiągnięcia. Dodatkowo, współczynnik  $U$  pogorszy montaż w oknie nawiewnika oraz ruchomy słupek.

#### Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający informował w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 10.1 do SIWZ jak również w Sprostowaniu dokumentacji P.H.U. Taros Tadeusz Rostkowski, ul. Długie Ogrody 4/44, z dnia 05.12.2019r. stanowiącym załącznik nr 8 do OPZ, iż **prawidłowy współczynnik przenikania ciepła stolarki okiennej wynosi  $U=0,9$  w/m<sup>2</sup>K.**