

Bobolice, 18 września 2021 r.

REG. ...
Spółka ... w Białogardzie
Wpłynęło dnia
2021-10-15
L.dz. 20/8185/21
Podpis: N1 S4
RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie
SPRAWDZONO I PRZEKAZANO
DO: ...
15.10.2021

**Regionalne Wodociągi
i Kanalizacja sp. z o. o.
ul. Ustronie Miejskie
78-200 Białogard**

W nawiązaniu do wniosku złożonego w dniu 13.08.2021 r. (uzupełnienie wniosku z dnia 06.09.2021 r.) przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacji sp. z o. o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard **podtrzymuję warunki z dnia 18 września 2019 r. sygn. B.6853.42.2019.KC na okres 2 lat.** Powyższym zezwalam na zajęcie części działki gminnej nr 339 obr. Chmielno będącej w zarządzie Burmistrza Bobolic, w celu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- 1) planowany przebieg sieci wraz z infrastrukturą oraz przyłącza prowadzić zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,
- 2) minimalna głębokość posadowienia sieci 1,0 m,
- 3) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. urządzenia, koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel,
- 4) niezwłocznie po realizacji inwestycji grunty stanowiące własność Gminy Bobolice należy przywrócić do stanu użyteczności sprzed rozpoczęcia robót, w przypadku naruszenia terenów zielonych lub konstrukcji nawierzchni drogi należy przywrócić jej nawierzchnię do prawidłowego stanu technicznego z pełnowartościowych materiałów,
- 5) należy wykonać podsypkę, obsypkę i zasypkę z gruntu niespoistego - piasku płukanego, na całej długości sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy,
- 6) trasę przewodu sieci kanalizacyjnej oznaczyć taśmą ostrzegawczą do kanalizacji z wkładką metalową,
- 7) przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Brak niniejszych, pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni,
- 8) przejścia pod drogami należy wykonać metodą przecisku/przewiertu w rurze osłonowej.
- 9) zabrania się umieszczania jakichkolwiek urządzeń, w tym również znaków informacyjnych w działkach będących własnością Gminy Bobolice,

- 10) 14 dni przed przystąpieniem do prac należy złożyć wniosek o dzierżawę nieruchomości na cele związane z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z niezbędną infrastrukturą (do pobrania na stronie Gminy Bobolice).
- 11) złożenie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu,
- 12) **niniejsze pismo podtrzymuje warunki wydane dnia 18 września 2019 r. sygn. B.6853.42.2019.KC na okres 2 lat.**

Niniejszym wyraża się zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane związane z ww. zamierzeniem.

Wykonanie powyższych robót wiąże się z zajęciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bobolice. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gminę o terminie realizacji przedmiotowych robót oraz o parametrach technicznych umieszczonego urządzenia, co stanowić będzie podstawę do określenia zasad i warunków korzystania z terenu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiaterska


Załączniki:



Planowane zagospodarowanie terenu.

Otrzymują:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Grażyna Wiater



 słup oświetleniowy	
	AJ-INSTAL Agnieszka Pekalska, 78-520 Złotocień
Plan zagospodarowania terenu	
Ujazd, obręb Chmielno, dz. ew. nr 339, 343/1, 343/2, 344/7, 344/39, 344/32, 344/38, 344/33, 328/1, 328/7, 166/4, 344/38, 344/36, 344/43, 344/45	
Kanalizacja sanitarna tłoczna - grawitacyjna, Ujazd, obr. Chmielno	
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	
Projektowała:	mgr inż. Paulina Żukowska-Ptak ZAP/015/PWOS/11
Sprawdzał:	mgr inż. Arnold Kraska ZAP/0080/PWOS/04
Opracowała:	mgr inż. Agnieszka Pekalska
Data opracowania:	11.2015 r.
Skala:	brutto sanitarna
1:500	Nr rysunku S2

