



**Urząd Gminy
Jabłonka**
**ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonka**

tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax.+48 18 26 111 48
sekretariat@jablonka.pl
www.jablonka.pl

RINT.271.1.67.2023

Jabłonka, dnia 09 listopada 2023 roku

Wyjaśnienie nr 2 do treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: **„Budowa zbiornika wyrównawczego o poj. 150 m3 wraz z budynkiem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci wodociągowej rozdzielczej z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej na potrzeby zaopatrzenia w wodę budynków użyteczności publicznej w Jabłonce”**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie materiału z jakiego ma zostać wykonany wewnętrzny wodociąg znajdujący się w pomieszczeniu technicznym. Według rysunku mamy kształtki kołnierzowe, co skutkuje wykonaniem ich jak i armatury z żeliwa, natomiast opis mówi o rurach firmy Wavin typ PP, co niepotrzebnie komplikuje ich połączenie z kształtkami. Dodatkowo opis projektu mówi o wspomnianych rurach Wavin PP łączonych techniką zaciskową, przy czym rury te nie nadają się do technik zaciskowych, są to rury zgrzewane. Jednocześnie z uwagi na nieścisłości projektowe zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy, że instalację wodociągową technologiczną zbiornika należy wykonać z rur stalowych nierdzewnych, łączonych kołnierzowo jak uwzględniono w przedmiarze robót.

Rurociągi PP wymienione w opisie dotyczą jedynie wewnętrznej instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę do umywalki w budynku technicznym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie.

Termin składania ofert: do dnia 14.11.2023 do godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu 14-11-2023 o godz. 12.00 (otwarcie ofert jest niejawne).

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia tj. do 13-12-2023 roku.

Pozostała warunki i zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

- a) <https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka>
Miejsce publikacji ogłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka>
Strona internetowa Zamawiającego: www.jablonka.pl
- b) Biuletyn Zamówień Publicznych - postępowanie zarejestrowane jest w na platformie e-zamowienia (<https://ezamowienia.gov.pl/pl>) pod numerem: **Ogłoszenie nr 2023/BZP 00460985/01 z dnia 2023-10-25 oraz nr ogłoszenia o zmianie Ogłoszenie nr 2023/BZP 00481308/01 z dnia 2023-11-08**
- c) Postępowanie oznaczone jest przez Zamawiającego numerem RINT.271.1.67.2023

*Z up. Wójta
/-/ inż. Bolesław Wójcik
Zastępca Wójta*
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)