



ITT.6240.278.2022

WPLYNEŁO
2022-09-23

Kraków, dnia 20 września 2022r.

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31 - 586 Kraków

Pełnomocnik:

Pan Jakub Łapczyński

ul. Łagiewnicka 39

30 - 417 Kraków

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: budowa ciągu pieszego

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych inwestycji pn.: „**Budowa ciągu pieszego na terenach zielonych, łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską**”, na działkach nr 137/1, 124/4, 176/10 obr. 54, j.ew. Nowa Huta w Krakowie, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. W terenie projektowanego ciągu pieszego oraz w bezpośrednim jego obrębie znajdują się następujące urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:
 - sieć wodociągowa DN 250mm, poprzecznie przecinająca przedmiotowy ciąg pieszy;
 - sieć wodociągowa DN 200mm, włączona do ww. sieci DN 250mm, a następnie biegnąca w kierunku południowym w terenie planowanego ciągu pieszego oraz wzdłuż niego;
 - sieć kanalizacji sanitarnej Ø 300mm, poprzecznie przecinająca projektowany ciąg pieszy, biegnąca równolegle do ww. sieci wodociągowej DN 250mm, po jej południowej stronie.Lokalizację i parametry ww. istniejących urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu WMK S.A. znajdujących się na trasie przedmiotowej inwestycji można potwierdzić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów WMK S.A.

/

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

2. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy:
 - nad istniejącą siecią wodociągową zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m (dopuszcza się zmianę niwelety w zakresie $\pm 0,1$ m);
 - skrzynkę zasuwę sieciowej nr 18322 dostosować do nowej niwelety nawierzchni, a w przypadku jej lokalizacji poza ciągiem pieszym obrukować w promieniu min. 0,5m. Kostkę brukową układać na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowej. Dopuszcza się również jako otocznę elementy prefabrykowane.
 - prace w obrębie istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej prowadzić w porozumieniu z przedstawicielami Zakładu Sieci Wodociągowej (Rejon Nowa Huta) i Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. W rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej (układ centralny).
4. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
5. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do jednostki miejskiej „Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Kraków, os. Szkolne 27).
6. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
7. Przesłany 1 komplet map zatrzymujemy do celów służbowych, drugi zwracamy w załączeniu.

Opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik x2 + 1 komplet map
2. ITT aa (O/30747/2022)
3. ISW w/m
4. ISK w/m

SYGNALISTA
biu. Technicznych
Mariusz Jankowski

Opracowała: mgr inż. Justyna Płazieńska