

**Znak sprawy: RTB/51/134/2022**

Nr pisma: RTB/567/14610/WZ/2022

Kraków, dn. 24.08.2022 r.

**Rafał Matusik**  
**Biuro Projektów Drogowych**  
**ul. Łagiewnicka 39**  
**30-417 Kraków**

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci ciepłowniczej przebiegającej w granicach inwestycji pn.: „Budowa ciągu pieszego na terenach zielonych, łączącego ul. Tomickiego z ul. Soltysowskiej” w Krakowie, na dz. nr 137/1, 289, 176/10, 139/6, obr. 54, j. ewid. Nowa Huta”.

Odpowiadając na Państwa pismo wraz z dołączonymi materiałami dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w Krakowie informuje, że przedmiotowy ciąg pieszy krzyżuje się z należącą do naszego przedsiębiorstwa i eksploatowaną przez nas siecią ciepłą 2xDN200, wykonaną w technologii rur preizolowanych i zaznaczoną na załączniku graficznym kolorem pomarańczowym.

W związku z powyższym, określamy następujące **warunki techniczne zabezpieczenia** w/w rurociągów ciepłych (dla obu wariantów przedsięwzięcia – I i II):


1. Nad siecią ciepłą należy zachować istniejący poziom terenu, aby nie zmieniać jej warstwy przykrycia gruntem.
2. Teren w rejonie przebiegu rurociągów ciepłych powinien pozostać dostępny dla służb eksploatacyjnych MPEC S.A w sytuacjach awaryjno–remontowych w sposób ciągły oraz bez ponoszenia przez nasze przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów.
3. Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie przebiegu sieci ciepłej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem Zakładu Produkcyjno-Exploatacyjnego „Wschód”, os. Kolorowe 11, tel. 12 646 51 40.
4. W sytuacjach awaryjno – remontowych mogą wystąpić czasowe utrudnienia lub brak możliwości korzystania z części lub całości terenu, za co nasze przedsiębiorstwo nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności.
5. O terminie rozpoczęcia realizacji niniejszego przedsięwzięcia należy koniecznie powiadomić telefonicznie lub osobiście w/w Zakład z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. W razie przypadkowego naruszenia infrastruktury ciepłowniczej podczas prac wykonawczych należy niezwłocznie powiadomić w/w Zakład, a następnie naprawić powstałe szkody staraniem Inwestora.

7. Wgląd do dokumentacji powykonawczej istniejących ciepłociągów przebiegających w zakresie planowanej inwestycji można uzyskać w Dziale Kontroli Wewnętrznej naszego przedsiębiorstwa tel. (12) 64-65-390 lub (12) 64-65-391. W przypadku jej braku lub w celu potwierdzenia danych należy zwrócić się do w/w Zakładu i wykonać odkrywki.

Niniejsze warunki techniczne zachowują ważność przez okres 1 roku od daty ich wydania.

Integralną częścią niniejszego pisma jest opieczetowany załącznik graficzny.

W dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy powoływać się na znak sprawy umieszczony na wstępie niniejszego pisma.

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Rozwoju  
  
mgr inż. Witold Warzecha

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki nr 1, 2

1 x PW

1 x RTB a/a