



POWIAT LEŻAJSKI

ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

Leżajsk, dnia 23.06.2022 r.

ZP.272.13.5.2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW - NR 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450”

Powiat Leżajski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę niwelety drogi?

ODPOWIEDŹ:

W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający dopuści zmianę niwelety drogi z ewentualnym jej odcinkowym podniesieniem (na łącznej długości ok. 1,0km) z uwzględnieniem wysokościowym zjazdów – nie powodującym pogorszenia ich parametrów jak i odwodnienia. Zmiana niwelety nie może znacząco wpływać na: nachylenie skarp rowów i nasypów, szerokość pobocza oraz lokalizację istniejących ogrodzeń posesji sąsiadujących z drogą. Zmiana będzie wymagać wcześniejszej akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę mechaniczną kostki brukowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza rozbiórki mechanicznej kostki brukowej. Kostkę brukową należy rozebrać ręcznie na palety Wykonawcy i odtransportować do 6 km na plac wskazany przez Gminę Grodzisko Dolne.

PYTANIE 3:

SST D-05.03.05/b WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO (KR3) niejednoznacznie określa zakres stosowania materiałów do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i w związku z tym prosimy o usunięcie podpunktów 2.2.1. Kruszywo łamane, granulowane – grysy, oraz ppkt. 2.2.2. Kruszywa łamane drobne - piasek łamany i kruszywo drobne granulowane gdyż odwołują się one do norm mających status norm wycofanych serii np. PN-B 11112 – wg których nie można już wprowadzać do obrotu materiałów budowlanych. Producenci kruszyw oraz producenci mieszanek mineralno-asfaltowych są zobowiązani do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji i tym samym produkcji kruszyw oraz mieszanek mineralno-asfaltowych wg norm zharmonizowanych serii PN-EN 13043:2004 dla kruszyw oraz serii PN-EN 13108-X dla mieszanek mineralno-asfaltowych w zależności o typu mieszanki. Niniejsza SST w ppkt.. 2.2.1 posiada również zapis o zakazie stosowania kruszyw ze skał wapiennych co jest niezgodne z ustawą o wyrobach budowlanych.

„Wyrób budowlany”, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych i art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011, oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych (określonych w załączniku I do rozporządzenia Nr 305/2011). Każde kruszywo, które spełnia kryteria ww. definicji, jest zatem wyrobem budowlanym. O tym, czy kruszywo stanowi wyrób budowlany w rozumieniu ww. przepisów decyduje bowiem nie sposób jego wytworzenia przez producenta, lecz przeznaczenie z jakim jest wprowadzane do obrotu i związany z tym przeznaczeniem wpływ wyrobu na spełnienie przez obiekt wymagań podstawowych. Samo Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 („rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych”) określa zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych zapewnia sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku i swobodny przepływ wyrobów budowlanych w UE. Zapewnia to dzięki zharmonizowanym specyfikacjom technicznym (normom), w których przewidziano wspólny język techniczny dotyczący sposobów badania i informowania o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych (np. w zakresie reakcji na ogień, przewodnictwa cieplnego właściwego lub izolacyjności akustycznej, właściwości fizyko-chemicznych itp.). Stosowanie norm jest obowiązkowe, jeśli są one przywoływane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wyroby budowlane objęte takimi normami muszą posiadać oznakowanie CE, które wskazuje, że są one zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Wówczas wyroby takie mogą być przedmiotem swobodnego obrotu w obrębie jednolitego rynku. Państwa członkowskie UE nie mogą wymagać żadnych dodatkowych znaków, certyfikatów ani badań.

Nawiązując do w/w rodzaj skały zastosowanej w danym rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej nie zapewni finalnie jakości samego wbudowanego wyrobu budowlanego w postaci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dodatkowe wymagania techniczne dla kruszyw (wg PN-EN 13043) stosowanych dla poszczególnych rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych określone są w WT-1 2014 natomiast wymagania dla poszczególnych warstw mieszanek mineralno-asfaltowych (wg PN-EN 13108-x) w WT-2 2014. Nigdzie w aktualnie stosowanych normach zharmonizowanych dla kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz WT-1 i WT-2 nie ma zapisów z jakiego rodzaju materiału ma ono być wykonane tylko jakie wymagania musi spełniać kruszywo oraz mieszanka mineralno-asfaltowa.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu poprawiona SST D-05.03.05/b WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO.

PYTANIE 4:

Prosimy o zmianę w SST D-05.03.05/b WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO (KR3) zapisów w ppkt. 2.2.3. Wypełniacz. – odnośnie wymagań dla wypełniacza. Wypełniacz powinien być zgodny z normą zharmonizowaną PN-EN 13043 i WT-1 2014 z nie z normą wycofaną PN-61/S-96504.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu poprawiona SST D-05.03.05/b WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO..

PYTANIE 5:

Prosimy o usunięcie w SST D-05.03.05/f WARSTWA WIĄŻĄCA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO - DLA DRÓG RUCHU KR3 w podpunkcie 2.2. Kruszywa zapisu o niedopuszczeniu do stosowania kruszywa wapiennych gdyż jest to nie zgodne z zapisami w ustawie o wyrobach budowlanych, aktualnie obowiązującemu jeszcze rozporządzeniu Nr 305/2011 i tabelami WT-1 od 1 do 4, na końcu niniejszej STWiORB, które Państwo przywołujecie.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu poprawiona SST D-05.03.05/f WARSTWA WIĄŻĄCA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO.

Dodatkowo informuję, że na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, w odniesieniu do przedstawionych powyżej zapytań i wniosków, Zamawiający dokonał w dniu 22.06.2022 r. zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 3 w zakresie wskazanym pismem znak

ZP.272.13.5.2022, upublicznionym na stronie prowadzonego postępowania oraz dokonał zmiany ogłoszenia.

UWAGA:

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(-)

mgr inż. Marek Śliż

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)