



# POWIAT JAROSŁAWSKI

37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17  
tel. (16) 624 62 00, fax. (16) 624 62 49

<http://www.starostwo.jaroslaw.pl>  
e-mail: [inwest@powiat.jaroslaw.pl](mailto:inwest@powiat.jaroslaw.pl)

Numer referencyjny: **ZP.272.20.2024**

Jarosław, dnia 10 lipca 2024 roku

## WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności”**, Numer referencyjny: **ZP.272.20.2024**.*

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności”**, Numer referencyjny: **ZP.272.20.2024**, do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej również „SWZ”.

Działając w trybie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zapytanie, o którym mowa powyżej.

### Zapytanie Nr 6 dotyczące treści SWZ ZP.272.20.2024 z dnia 09. 07. 2024 r.

#### **Pytanie 1.**

Prosimy o dołączenie specyfikacji ścianki mobilnej.

#### **Odpowiedź na pytanie 1.**

Projektuje się ściankę o izolacyjności akustycznej nie niższej niż R'A1 48 dB, **zgodnie z dokumentacją projektową**. Ściana pełna wyposażona w moduł drzwiowy jednoskrzydłowy. Wykończenie z płyty meblowej. Obsługa manualna. Parkowanie w torze. Na etapie projektowym nie wskazano konkretnego produktu. **Dobór** po uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem **na etapie robót budowlanych**.

#### **Pytanie 2.**

Czy wyposażenie pomieszczeń (np. sal laboratoryjnych, toalet) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

#### **Odpowiedź na pytanie 2.**

**NIE**. Opisane wyposażenie będzie realizowane przez Zamawiającego odrębnie, natomiast zasilanie wyposażenia należy ująć w ofercie. Projekt wprawdzie przedstawia aranżację każdej z 6-ciu sal, jednak wcześniej dokładną lokalizację poszczególnych urządzeń będzie należało potwierdzić z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.

#### **Pytanie 3.**

Prosimy o udostępnienie specyfikacji szlabanu.

### Odpowiedź na pytanie 3.

Na etapie projektowym **nie wskazano konkretnego produktu**. **Dobór** po uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem **na etapie robót budowlanych**.

### Zapytanie Nr 7 dotyczące treści SWZ ZP.272.20.2024 z dnia 09. 07. 2024 r.

#### Pytanie 1.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące wentylacji mechanicznej.

W „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” ST-23 (str. 105-106) – Wentylacja garażu podziemnego przewidziany jest system wentylacji mechanicznej oparty na wentylatorze wyciągowym natomiast w rzucie PW\_WM\_BCU-ZAMIENNY-IS-WM\_1 wentylacja grawitacyjna odbywać się będzie poprzez lamele w bramach garażowych. Jaki jest poprawny system wentylacyjny dla garażu?

#### Odpowiedź na pytanie 1.

Specyfikacja nie została poprawiona względem projektu zamiennego wentylacji mechanicznej. **Garaż w projekcie zamiennym jest nadziemny** i przewidziano w nim nawiew w bramach garażowych i wyciąg poprzez kanały grawitacyjne o dużych przekrojach zlokalizowane w szachtach instalacyjnych.

#### Pytanie 2.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące wod-kan.

1. W schemacie kotłowni PW\_Z\_C.O.\_BCU-IS-CO\_4\*- w spisie materiałów poz 23. występuje wodomierz wody zimnej DN15, Q=1,5m<sup>3</sup>/h – jednak brak jest szczegółów tego urządzenia ( brak podanej klasy oraz brak informacji co do ewentualnego odczytu zdalnego).
2. Czy otrzymany przedmiar robót może być edytowalny?
3. W Projekcie Technicznym Zamiennym tom II w punkcie nr 5 Instalacja c.w.u. i cyrkulacji (str. 6) – widnieje zapis: „W pomieszczeniach kotłowni instalację c.w.u i cyrkulacji zaprojektowano ze stali nierdzewnej 1,4404.”, natomiast w punkcie 9.3 tego samego dokumentu (str.15) widnieje zapis „Przewody instalacji c.o., c.w.u, i c.t. prowadzone w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu.” Z jakiego materiału należy zastosować rury do c.w.u w obrębie kotłowni?

#### Odpowiedź na pytanie 2.

**Ad 1** Dobrano wodomierz wody zimnej DN15, 10l/imp., CE R100 z nadajnikiem do zdalnego pomiaru objętości wody.

**Ad 2** Zamawiający przekazał wraz z SWZ przedmiary robót w formacie .pdf, co gwarantuje równe traktowanie wszystkich potencjalnych wykonawców, gdyż umożliwia ich odczytanie przy pomocy darmowych programów ogólnie dostępnych. Format .pdf umożliwia również konwersję przedmiarów robót do różnych formatów edytowalnych przy pomocy różnych programów, w tym z płatną licencją.

**Ad 3** Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej w obrębie pomieszczenia kotłowni należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej AISI316.

### Zapytanie Nr 8 dotyczące treści SWZ ZP.272.20.2024 z dnia 10. 07. 2024 r.

#### Pytanie 1.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji oraz sezonie urlopowym w firmach wykonawczych i dostawców materiałów proszę o przesunięcie terminu składania oferta do dnia 19.07.2024?

## Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający w ustawowym terminie udzielił wyjaśnień na wszystkie dotychczas złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, zarówno te, które wpłynęły do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jak i tych, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie tego terminu.

Ponadto, niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach umowy numer **KPO/22/1/BCU/U/0028** z dnia 8 sierpnia 2023 r. zawartej w ramach konkursu: „**Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).**” oraz współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach **Krajowego Planu Odbudowy Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”**, przez co Zamawiający zobowiązany jest zrealizować niniejsze zamówienia w określonym terminie, a jego realizacja przebiegła w jak najkrótszym czasie, o czym Zamawiający poinformował Wykonawców między innymi w **Rozdziale IV Oferty wariantowe i częściowe ust. 3 SWZ.**

Mając na względzie powyższe **Zamawiający nie wyraża zgody** na przesunięcie terminu składania oferta do dnia 19. 07. 2024 r.

**Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.20.2024 pozostają bez zmian.**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: ZP.272.20.2024 i jest wiążący dla Wykonawców.**

Powyższe wyjaśnienia / zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia **nie prowadzą** do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

*Wicestarosta Jarosławski  
Krzysztof Cebulak*

*Podpisano elektronicznie*