

Opole, 26-10-2022 r.

O/OP.Z-3.4111.28.2022.DS

Pan

**Marcin Solis**

Pracownia Projektowa

MOSTOPOL Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 39,

45-920 Opole

Odpowiadając na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, z 20 września 2022 r. (data wpływu wniosku do tut. Oddziału 20.09.2022 r.), w sprawie podania warunków technicznych dla zaprojektowania połączenia drogi wojewódzkiej nr 416 z drogą krajową nr **40**, w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej pn. *„Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416”*, Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad określa poniżej warunki połączenia obydwu ww. dróg oraz zgłasza następujące uwagi do przedłożonej koncepcji projektowej:

1. Należy opracować i przekazać do tut. Oddziału analizy i prognozy ruchu w okresie co najmniej 20 lat od planowanego oddania drogi do użytkowania.
2. W oparciu o wykonane analizy i prognozy ruchu należy dokonać obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 40 i drogi wojewódzkiej nr 416.
3. Typ skrzyżowania należy dobrać w oparciu o wyniki opracowań wskazanych w punkcie 1 i 2. Rozwiązania techniczne skrzyżowania dróg, z których co najmniej jedna jest klasy GP, G lub Z, należy potwierdzić obliczeniami przepustowości i miar warunków ruchu.
4. Parametry techniczne drogi krajowej nr 40 należy przyjąć jak dla drogi klasy GP o szerokości pasa ruchu 3,5m, przekroju dwukierunkowym 1/2 oraz nawierzchni dostosowanej do przenoszenia obciążenia 115kN/oś.
5. Nie dopuszcza się możliwości włączenia dodatkowych jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej do drogi krajowej.

6. Na dojazdach do ronda należy przewidzieć odgięcia torów ruchu pojazdów (kontrałuki), wymuszające zmniejszenie prędkości.
7. Należy przewidzieć budowę dróg dla pieszych i rowerów w ciągu drogi krajowej nr 40 w obrębie projektowanego skrzyżowania, w celu wyłączenia ruchu pieszego i rowerowego z tarczy ronda.
8. W miejscach projektowanych wysp wyniesionych należy przeanalizować konieczność wyznaczenia sugerowanych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wyposażonych w oświetlenie dedykowane.
9. Należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające przejazd pojazdów nienormatywnych przez skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 40.
10. W obrębie skrzyżowania należy przewidzieć zastosowanie krawężników kamiennych o przekroju 20x30 cm. Nawierzchnię wysp dzielących należy zaprojektować z kostki kamiennej.
11. Krawędzie wysp dzielących powinny zostać wyniesione na 6 cm w stosunku do krawędzi nawierzchni jezdni.
12. Na dojeździe do ronda na łukach za krawężnikiem należy zastosować zabruki z kostki kamiennej na szerokości 0,5 m.
13. Na wyspach dzielących należy przewidzieć oznakowanie aktywne U-5c + C-9. Zasilanie znaków aktywnych należy przewidzieć z sieci. Należy zastosować znaki zasilane napięciem 12 V.
14. Należy zaprojektować oświetlenie skrzyżowania.
15. Należy zweryfikować i poprawić przebieg projektowanej obwodnicy na planie sytuacyjnym, w szczególności w zakresie włączenia obwodnicy do drogi wojewódzkiej po południowej stronie. Wloty na rondzie, na włączeniu obwodnicy do drogi wojewódzkiej po południowej stronie, należy rozmieścić w taki sposób, aby możliwe było wykonanie czwartego wlotu po stronie zachodniej ronda.
16. Parametry techniczne projektowanej obwodnicy na odcinku od projektowanego ronda, na włączeniu obwodnicy do drogi wojewódzkiej po południowej stronie, do projektowanego ronda w ciągu drogi krajowej, należy przyjąć zgodnie z wymogami określonymi w pkt 4 niniejszego pisma. Założenie takie umożliwi w przyszłości włączenie przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej do południowej obwodnicy Głogówka w ciągu drogi krajowej. Uwzględnienie tego rozwiązania na obecnym etapie spowoduje zmniejszenie kosztów społecznych budowy docelowego układu drogowego w obrębie miejscowości Głogówek.

Załączniki nr 1-3 stanowią integralną część niniejszego pisma.

Załącznik:

1. plan orientacyjny
2. plan zagospodarowania terenu (ark. 2.4 i 2.5)
3. kopia pełnomocnictwa inwestora zadania

Do wiadomości:

1. aa + Zał. nr 1-3

Dokument podpisany elektronicznie

*Z poważaniem*  
Rafał Pydych  
Dyrektor Oddziału

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO3).

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji. Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich może udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.