

M1.1	łazienka
M1.2	pokój
M1.3	kuchnia
M1.4	pokój
M2.1	pokój
M2.2	łazienka
M2.3	kuchnia
M2.4	pokój
M3.1	łazienka
M3.2	kuchnia
M3.3	pokój
M3.4	pokój

moc do bilansu moc instalacji

3070/4130W

900/1170
2x V22/600x1800
lub V33/600x1200

510/690
2x V22/600x1000


310/450
V22/600x800

350/430
V33/900x500

1120/1340W
V33/900x1000

550/600
V33/900x500

890/1130
V22/600x1800
lub V33/600x1200



LEGENDA

moc do bilansu moc do doboru grzejnika

550/600
V33/900x400

grzejnik płytowy z zaworem
termostatycznym z głowicą
w łazienkach grzejniki bez głowic

LN30

listwa nawiewna o nominalnym wydátku 30m³/h

270/420
V22/900x500

2x 680/990W
V22/600x1600
lub V33/600x1200

2x 940/1190W
V22/600x1600
lub V33/600x1200

390/600
V22/600x900

400/460
V22/900x600

770/1160
V33/600x1200

3440/4600W

10210/13500W

Usługi Projektowe Paweł Tkaczyński ul.Działkowa 3 49–300 Brzeg tel. 605 424 947	
INWESTOR: Gmina Popielów ul. Opolska 13 46–090 Popielów	Stadium PB
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Tkaczyński OPL/0240/P00S/06	
INS. SANIT: INS. SANIT: mgr inż. Zbigniew Kasprzyk 318/98/UW	
SPRAWDZAJĄCY INS. SANIT: mgr inż. Zbigniew Kasprzyk 318/98/UW	
OBIEKT: Budynek Podstawowej opieki zdrowotnej w Kartowicach ul. Kolejowa 8 dz. nr 258/11	Skala 1:100
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut piętra – instalacja c.o.	Rys. nr S-3
MARZEC 2024.	