

Zamawiający

Gmina Mszczonów

siedziba: Plac Piłsudskiego 1

96-320 Mszczonów

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu nr: RG.271.1.4.2023.SG

<https://platformazakupowa.pl>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa ulicy Żukowskiej w m. Wręcza, Grabce Towarzystwo, Długowizna i Świnice”

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022, poz. 1710, zwanej dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający dokonuje modyfikacji:

— **w rozdz. SWZ: XVIII ust. 1 i 3 , który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 06.04.2023 r. do godziny 11:30**.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.04.2023. o godzinie 12:00**. nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

— **w rozdz. SWZ: XVII ust. 1, który ulega zmianie oraz otrzymuje następujące brzmienie:**

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **05.05.2023r**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

— **w załączniku nr 9 Przedmiar dla robót drogowych pozycja 2 otrzymuje brzmienie:**

2		opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie	ryczałt	1		
---	--	---	---------	---	--	--

— **w załączniku nr 9 Przedmiar dla robót drogowych pozycja 31 otrzymuje brzmienie:**

31		Budowa zbiornika retencyjnego Vcz 255 m3	kpl.	1		
----	--	--	------	---	--	--

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany o powyższe zmiany przedmiar .

Powyższe zmiany skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

- II. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzupełni dokumentację projektową o aktualny i zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zamieszcza zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że w dokumentacji projektowej nastąpiła oczywista omyłka pisarska, gdzie określono błędnie klasę wytrzymałości na ściskanie dla warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na C0.4/1.5 ? Oferent informuje, że w żadnym dokumencie technicznym, ani w normach i innych przepisach dotyczących mieszanek związanych nie znalazł takiej klasy wytrzymałości na ściskanie, ponieważ taka nie istnieje z przyczyn oczywistych. Prosimy o potwierdzenie, że na warstwę ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (poz. 44 i 45 przedmiaru robót) należy zastosować mieszankę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości na ściskanie C 0,4/0,5.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie zostanie udzielone niezwłocznie po otrzymaniu informacji od projektanta.

Pytanie nr 3:

Prosimy o poprawę przedmiaru robót w poz. 2 oraz poz. 31 robót drogowych poprzez dodanie ilości „1”. W obecnej chwili dane pozycje nie wymnażają się zgodnie z formułą z kolumny 7.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru w sposób wskazany punkcie I.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z rysunkami konstrukcji wsporczych oraz zestawieniem rysunkowym znaków E-1, E-2a, E-3, E-4, E-5a, E-17a, E-18a.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający zamieszcza zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

W zakresie konstrukcji wsporczych wyjaśnienie zostanie udzielone niezwłocznie po otrzymaniu informacji od projektanta.

Zatwierdzam:

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

(Kierownik Zamawiającego)