A - A 1:50



p.p. -1,50m n.p.m.

RZĘDNE PROJEKTOWANE W OSI RURY OCHRONNEJ		2.401	2.404	2.407				2.447				2.485	2.489	
ODLEGŁOŚCI			1.40	1.90				9.30				16.50		
RZĘDNE ISTNIEJĄCE	2.95	0.75			2.11 2.98 2.58	2.58 1.09	0.96 0.86	0.86	0.86 1.04	1.10 2.88	2.88 2.20 3.12		17.25	3.02
ODLEGŁOŚCI	0.00				2.80	3.80	7.80	9.30	10.80	14.60	15.60			18.00

Widok z góry 1:50



Przekroje 1:20

B - B (podpora P-1) / C - C (podpora P-2)



D - D



Ustrój nośny – rura stalowa Dz406,4/8 L=15,85m G=78,6kg/m

Rura ochronna –stalowa dwudzielna ø508/7,1 L=1,65m, G=87,7kg/m

Zabezpieczenie antykorozyjne:
całość konstrukcji ocynkowana ogniowo: grubość powłoki min. 120μm
+ 2 x doszczelnienie powłoką malarską 2 x 50μm

Beton: C35/45 XC4 XD3 XF3 XA2 -kręgi żelbetowe
C25/30 XC2 XF2 -beton wypełniający kręgi
C30/37 XC3 XF1 -elementy monolityczne podpór

Stal : BSt500S AIIIN
S235JR AI
Stal (rury,łożyska) S235J

Otulina 5cm

TEMAT: Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orłowskiej w Gdyni dz. nr 2338, 2370, 2371, 2372, 2334, 2339, 2340, 2341 obr. Orłowo			
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia tel/fax 58 624-31-61 tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 www.projekty-gdynia.pl	PROJEKTOWAŁ	inż.Roman Witczak upr. GT-III-630/757/77	
	SPRAWDZIŁ	inż.Jerzy Mulawa upr. 361/Gd/81	
RYSUNEK ZESTAWCZY ZABEZPIECZENIA PRZEJŚCIA ks200 NAD RZ. KACZĄ W GDYNI	SKALA 1 : 50 1 : 20	DATA WYK. grudzień 2019	NR RYS. K.2