



Waliły – Stacja, 25.02.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.04.2022

Strona prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wyposażeniu biura Nadleśnictwa Waliły w instalację systemu klimatyzacji.

Odpowiedzi na zapytania do postępowania

Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania: Czy Zamawiający wystąpi o zwiększenie mocy przyłączeniowej?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia uzyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń do prawidłowego działania systemu klimatyzacji leży po stronie Wykonawcy:

Punkt 3 - Opis ogólny przedmiotu zamówienia: „Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na uruchomienie instalacji (jeżeli jest wymagane). Uzyskanie wiedzy o wymagalności takich dokumentów leży po stronie Wykonawcy”.

Treść pytania: Czy zwiększenie przydziału mocy elektrycznej nie będzie wiązało się z koniecznością wymiany linii zasilającej do budynku?

Odpowiedź: Zwiększenie przydziału mocy elektrycznej nie będzie wiązało się z koniecznością wymiany linii zasilającej do budynku. Linia zasilająca do budynku doprowadzona jest kablem: 4x50 mm².

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.