

Nr sprawy: ZP.271.1.3.2023.SZ

WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **14.03.2023 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „Przebudowa chodnika na ulicy Pocztowej w Bobolicach” ,w poniższym zakresie:

1. „...Jaką podsypkę pod obrzeża wymaga Zamawiający? ...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W kalkulacji oferty należy przyjąć wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (1:3).

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Dziadul
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)