



- 1-warstwy konstrukcyjne wg. projektu drogowego
- 2-zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
- 3-ochronna warstwa piasku w miejscu występowania gruntów twardych (głina)-nasypka grubości minimum 10 cm
- 4-warstwa wyrównawcza z piasku-podsypka gr.min 10 cm
- 5-taśma ostrzegawcza preforowana żółta
- 6-gazociąg
- 7-Kabel DY-1,5mm

Uwaga: w miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm +d przewodu.
 Głębokość posadowienia taśmy ostrzegawczej: 40 cm.
 Wykop głęboki w miejscu położenia rury osłonowej należy zabezpieczyć przez deskowanie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



BIURO INŻYNIERSKIE
Łukasz Widański

ul. Truskawkowa 5, Szczęsna, 05-600 Grójec

tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W - ul. Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat Pruszkowski

INWESTOR

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

ul. Drzymały 30 , 05-800 Pruszków

BRANŻA

Branża sanitarna

FAZA PROJEKTU

Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Grzegorz Gliński

NUMER UPRAWNIENI

MAZ/0059/POOS/12

PODPIS

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Piotr Modrakowski

NUMER UPRAWNIENI

MAZ/0422/POOS/09

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

Schemat ułożenia gazociągu w wykopie

DATA

05.2023

SKALA

-

ARKUSZ

1/1

NUMER RYSUNKU

04