



RZĘDNA TERENU ISTN.	126,79	126,79	126,77	126,77
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	125,00	124,95	124,90	124,90
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1,79	1,84	1,82	1,87
SPADKI, DŁUGOŚCI	L=12,54m i=0,8%			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	rura PEHD100 DN90x5,4 SDR17 PN10			
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,44	2,14	2,68

t12 W6

INKOM ZARZĄD USŁUG PROJEKTOWO-KOMUNALNYCH 20-040 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8/9 tel. 61 71 27 704 fax 61 71 27 704	INWESTOR:	GMINA OKONEK, ul. Niepodległości 53, 64-965 OKONEK			Skala:	Nr Rysunku:
	TEMAT:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ			1:100	S-05
	ADRES OBIEKTU:	W UL. JANA PAWŁA II W OKONKU 64-965 Okonek, ul. Jana Pawła II, Dz - wg zestawienia			1:125	
	TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ - PRZEJŚCIE POD DROGĄ POWIATOWĄ			Branża i Specjalność:	
				Sanitarna		
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
PROJEKTOWAŁ:	inż. Mariusz A. DYMECKI	ZAP/0087/PO08/08	2017-07			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Leszek CIERPIEŻEWSKI		2017-07			