

Bierutów, dnia 13.10.2021 r.

Znak sprawy: IR. 2710.13.3.2021.JP

Zapytanie nr 2 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Proszę o odpowiedź na pytanie.

1. Pozycja 56 przedmiaru budowlanego sugeruje przyklejenie na ścianach styropianu gr. 14 cm. Opis i przekroje mówią o styropianie gr. 30 cm. Proszę o potwierdzenie jaką grubość przyjąć do wyceny. Jeśli ma być 30 cm to proszę o aktualizację przedmiaru.

odp.: Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć grubość styropianu 30 cm.