

Miechów, 16.10.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.4.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

Odpowiedź na zapytania nr 2 z dnia 13.10.2023r.

*Dotyczy: Dostawa urządzeń klimatyzacji VRF w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Miechów wraz z instalacją”
Numer referencyjny sprawy: SA.270.2.4.2023*

Nadleśnictwo Miechów zawiadamia, że w dniu 13.10.2023 r. wpłynęło następujące zapytanie nr 2 do w/w postępowania przetargowego:

1. „Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji ze wskazaniem: typu urządzeń (ścienne/kasetonowe); typu pilota (bezprzewodowy/przewodowy); miejsca posadowienia agregatu/agregatów zewnętrznych; długości instalacji chłodniczych; instalacja dwu czy trzy rurowa; czy ma być zainstalowany centralny sterownik systemu itd”.

Odpowiedź:

Ad.1. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego instalacji klimatyzacyjnej.

- 1.1. Projekt techniczny instalacji VRF zostanie wykonany przez Wykonawcę na udostępnionych rzutach piwnicy, parteru i piętra poddasza jako element zamówienia. Projekt nie musi być wykonany przez osobę która posiada uprawnienia budowlane.
- 1.2. Typ urządzeń: wykonawca zaproponuje rozwiązanie techniczne w doborze jednostek wewnętrznych dla poszczególnych pomieszczeń biorąc pod uwagę najwyższą jakość, estetykę otoczenia i odprowadzenia skroplin oraz serwisu.
- 1.3. Typ pilota: bezprzewodowy.
- 1.4. Miejsce posadowienia agregatu wg. załączonego skanu.

- 1.5. Długość instalacji chłodniczych: Wykonawca określi samodzielnie długość instalacji klimatyzacyjnych.
- 1.6. Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji dwururowej.
- 1.7. Zamawiający nie wymaga centralnego sterownika systemu VRF.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu prawidłowego opracowania oferty.

Z poważaniem

Jan Karczmarcki
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/