

Człuchów, dnia 09.02.2024 roku

IN.271.4.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Brzeźno.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytania z dnia 07.02.2024 roku.

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych terenu objętego inwestycją lub posiada wiedzę jakie warunki gruntowo-geologiczne panują na tym terenie?
2. Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy skalkulować wymianę gruntu?
3. Czy na terenie inwestycji występują wody gruntowe i Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulować ich obniżenie?
4. Czy Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobligowany do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu?
5. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w gruntach których jest właścicielem? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie zgody właścicieli działek na wejście z robotami na których będzie prowadzona inwestycja?
7. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.
8. Czy na trasie projektowanej sieci zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem. Jeśli tak to po czyjej stronie będzie ich wycinka oraz poniesienie opłat administracyjnych?
9. Czy Zamawiający posiada wierzę z jakiego materiału wykonana jest sieć wodociągowa która znajduje się na trasie projektowanego przyłącza na odcinku Pz-0 – Pz-3
10. Czy w miejscu projektowanego węzła W4 należy przewidzieć przełączenie istniejącego przyłącza. Jeśli tak to należy wykonać to przez montaż nawierтки czy trójnika z zasuwą?

Odpowiedź na pytania:

1. W załączeniu wyciąg z dokumentacji geologicznej.
2. W ramach przedmiotu zamówienia nie należy kalkulować wymiany gruntu.

3. Na terenie inwestycji mogą wystąpić wody gruntowe. Stan wód gruntowych ocenia się jako średni w rocznym cyklu hydrologicznym. Szacowane typowe wahania zwierciadła wody gruntowej przyjmuje się na poziomie $\pm 0,5$ m.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie zobligowany do opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.
5. Zamawiający nie będzie pobierał opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w gruntach których jest właścicielem.
6. Zamawiający posiada wszelkie zgody właścicieli posesji na wejście z robotami na których będzie prowadzona inwestycja.
7. Na trasie projektowanej sieci nie zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem.
8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.
9. Sieć wodociągowa która znajduje się na trasie projektowanego przyłącza na odcinku Pz-0 – Pz-3 wykonana jest z PE.
10. W miejscu projektowanego węzła W4 należy przewidzieć przełączenie istniejącego przyłącza poprzez montaż nawiertki.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>


KIEROWNIK REFERATU
Bogusław Lipiński