

Kalety, 06.05.2020.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY.

**Dotyczy postępowania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY ”**

**Znak sprawy: WSiRG.700.ZE.OU.2020.A.B.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pytania przedstawione w brzmieniu, w jakim otrzymał je Zamawiający).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje wyjaśnienia odnoszące się do pytań zadanych przez Wykonawcę.

### **Pytanie 1.**

W związku z niejasnościami dot. taryf i wskazanego wolumenu zużycia zwracamy się o wyjaśnienie dla 2 PPE w taryfie O11 wskazujecie Państwo zużycie w 2 strefach.

Czy jest podana błędna taryfa czy błędnie zostało podane zużycie ( rozbicie na 2 strefy) dotyczy:

1. Miasto Kalety, oświetlenie drogowe, 1 Maja ZK 6437, ENID\_3031058784
2. Gmina Konopiska, oświetlenie uliczne, Aleksandria Druga, ul. Gwiazdna dz. 487/10, PLTAUD284007568370

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyjaśnia – dla ppe ENID\_3031058784 właściwą grupą taryfową jest grupa O12, natomiast dla ppe PLTAUD284007568370 zużycie w s1 winno wynosić 1,000 kWh w s2 – 0 kWh.

### **Pytanie 2.**

Prosimy o wyjaśnienia odnośnie ilości układów pomiarowych w przedmiocie zamówienia wskazanych jest 665 PPE natomiast w wykazie PPE załącznik nr 5 jest 666 PPE zdublowana została pozycja nr. 407.

Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Odpowiedź 2.

Zamawiający informuje, że zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 5 do SIWZ. Równocześnie zmianie ulega zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ –Podstawowe informacje:

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużyta energią elektryczną – winno być: 666.

MIASTO KALETY  
ul. Żwirki i Wigury 2  
42-660 Kalety  
tel. 34 352-76-30, fax 34 352-76-35  
NIP 645-25-09-863 REGON 151398706

BURMISTRZ  
Miasta Kalety  
  
mgr Klaudiusz Kandzia