

MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
WIP.271.1.2024.MB

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: 1/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/24 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „**Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta**”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.), informuje iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Chcielibyśmy się upewnić, czy możemy wziąć udział w przetargu składając ofertę i stosowne dokumenty tylko na pierwszą część postępowania- – Rozbudowa sieci ciepłowniczej?

Odpowiedź: Tak Wykonawca może wziąć udział w jednej z części postępowania lub w obydwu częściach postępowania.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur ze szwem, oraz kształtek ze szwem ze względu na następujące czynniki:

- w Państwa systemie już są stosowane rury ze szwem,
- cena materiału bezszwowego jest zdecydowanie wyższa niż materiału ze szwem przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych,
- rury bezszwowe charakteryzują się znacznie wydłużonym terminem dostępności ze względu na to iż standardem są rury ze szwem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie Gwarancji Należytego Wykonania Robót w postaci gwarancji ubezpieczeniowej po podpisaniu umowy, gdyż Towarzystwa Ubezpieczeniowe aby wydać w/w gwarancje muszą otrzymać kopię podpisanej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zastępca Burmistrza Miasta

/-/ Aneta Wanda Dąbrowska