



POLSKI  
ŁAD



## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.5.2022

Bełchatów, 2022.04.08

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie (Część 1, Część 2)** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informujemy o wpłygnięciu zapytań do postępowania j. w.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06.04.2022 r.:

1. W związku z różnicami w zapisach pomiędzy dokumentami STWiORB, opisem technicznym i warunkami technicznymi, proszę o ostateczne określenie parametrów technicznych dotyczących studzienek na kanalizacjach sanitarnych i deszczowych.
2. Zwracam się z zapytaniem do dokumentacji przetargowej w zakresie: VIII. Warunki udziału w postępowaniu, 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
dla Części 1:  
„- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto”  
oraz  
dla Części 2:  
„ - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltobetonowej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto”  
Czy zamawiający dopuści spełnienie wskazanych wymagań przez wykonanie nawierzchni z kostki granitowej?



### Odpowiedzi:

#### Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, iż studnie należy przyjąć z kręgów żelbetowych, zgodnie z projektem budowlanym. Kinyty kanalizacji sanitarnej i deszczowej winny posiadać wkładkę wykonaną z tworzywa sztucznego ( poliuretanu - montowana fabrycznie w zakładzie, a nie na terenie budowy). Studnie należy przyjąć z betonu o minimalnych parametrach C35/45, W-8, F-150, łączone na uszczelki silikonowe lub elastomerowe. Studnie winne być wyposażone w żeliwne stopnie żlazowe.

#### Ad. 2

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami w rozdziale VIII 2. 4) SWZ Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ma wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

##### (...) dla Części 1:

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, (...)

##### (...) dla Części 2:

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni asfaltobetonowej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto, (...).

Zgodnie z powyższym wykonawcy muszą wykazać m.in.:

- wykonanie min. jednej roboty budowlanej - która będzie obejmowała swym zakresem budowę lub przebudowę dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto, w zakresie Części 1.



**POLSKI  
ŁAD**



- wykonanie min. jednej roboty budowlanej - która będzie obejmowała swym zakresem budowę lub przebudowę dróg o nawierzchni asfaltobetonowej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł brutto, w zakresie Części 2.

Zatem Zamawiający dokładnie określił w SWZ warunek posiadania minimalnych zdolności technicznych lub zawodowych przez wykonawcę.

**Przewodnicząca komisji przetargowej**

**mgr Ilona Ostrowska**

Otrzymują:

1. [platformazakupowa.pl/pn/belchatow](https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow)
2. a/a.