

DZIAŁ PSiRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATY CZNE	DYNAMI CZNE			
10.02.21	830631	14,01	2,60	16,70			
10.03.21	838782	13,30	2,60	16,90			
9.04.21	847036	11,60	2,30	16,90			
10.05.21	854621	11,80	2,60	16,80			
08.06.21	862940	11,50	2,80	16,90			
			2,60				
09.07.21		Wymiaro MN.		POMPA SP30-J 6 MN X 3m = 18m + 30m kłosał			
12.07.21	868884	11,50	gw-2,50 slw-2,30	ster-16,10 SONDA USTAWIONA NA 17,80m			
09.08.21	876566	12,80	2,90	17,70			
10.08.21	886436	12,50	2,30	17,30			
11.10.21	892650	12,40	2,70	17,70			
10.11.21	898448	12,30	2,40	17,80			
10.12.21	900514	12,63	2,60	17,40			
12.01.22	905364	13,20	2,20	17,30			
11.02.22	912356	12,80	2,60	17,70			
08.03.22	919806	12,80	2,60	17,70			
11/04/22	928903	11,00	2,80	17,60			
12/05/22	936311	9,00		17,70			