

Grudziądz, dnia 30 września 2024 roku

ZK.2600.2.2024

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej nr 18 wraz z doświetleniem terenu oraz włączeniem do systemu monitoringu miasta (GBO 2024).

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320*) w odpowiedzi na zapytanie, informuję:

Pytanie 1:

Czy transmisja sygnału z monitoringu ma być przesłana do Straży Miejskiej (około 1400 m) bezpośrednio na maszt radiowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na dachu budynku Straży Miejskiej znajduje się maszt kratownicowy o wys. 20 m. Należy zamontować punkt dostępowy i wykonać radiolinię PTP w technologii 802.11 ac np. UBIQUITI LITEBEAM LONG RANGE LBE-5AC-LR. Okablowanie należy sprowadzić od radiolinii do szafy serwerowej w centrum monitoringu na drugim piętrze przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu.

Pytanie 2:

Czy na budynku szkoły można wybudować maszt radiowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wybudowanie masztu radiowego na budynku szkoły. Należy wykorzystać najwyższy element budynku szkoły (w tym wypadku komin przylegający do zewnętrznej ściany budynku) i za pomocą odpowiednich elementów (uchwytów / przedłużek) zamontować antenę tak by pośłać sygnał do punktu dostępowego na maszt przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu. Okablowanie należy poprowadzić w rurze osłonowej odpornej na promienie UV.

/-/ Prezydent Grudziądz