



# Urząd Gminy Trzebowno

36-001 Trzebowno 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowno.pl>  
poczta@trzebowno.pl

BR.271.1.7.2023

Trzebowno, dn. 28.04.2023r.

## WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.7.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na Górcie Zaczerskiej w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebowno w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw na Górcie Zaczerskiej.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1 :** Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

**Odpowiedź:** kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przed otwarciem ofert, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych

**Pytanie 2 :** Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

**Odpowiedź:** W obrębie inwestycji znajduje się kabel elektryczny który należy zabezpieczyć rurą osłonową.

**Pytanie 3** Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót?

**Odpowiedź:** na drodze gminnej bezpośrednio przylegającej do placu zabaw brak ograniczeń, natomiast na drodze będącej w własności Zarządu Dróg Powiatowych DP1378R i DP1377R ograniczenia do 8 ton na oś. W załączeniu mapa z drogami.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający może udostępnić fotografie stanu istniejącego terenu przewidzianego pod inwestycję?

**Odpowiedź:** poniżej zamawiający zamieszcza zdjęcia

**Pytanie 5:** Czy zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw wykonane z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo ? W załączeniu karta techniczna zestawu zabawowego do akceptacji

**Odpowiedź:** Urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej muszą być wykonane z rur/profilu stalowych, ocynkowanych i malowanych dwukrotnie proszkowo, średnica rur dla zestawu zabawowego min 90mm grubość ścianki min 3mm . Nie dopuszcza się elementów na placu zabaw drewnopochodnych (poza siedziskiem i oparciem ławek i betonowym koszem na śmieci).

Urządzenia muszą być tak zamontowane aby zostały zachowane strefy bezpieczeństwa zgodnie z normami. Dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty wydane przez



# Urząd Gminy Trzebowno

**36-001 Trzebowno 976**

**tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719**

**<http://www.trzebowno.pl>**

**[poczta@trzebowno.pl](mailto:poczta@trzebowno.pl)**

niezależną jednostkę certyfikującą na potwierdzenie zgodności z normą PN-EN1176.  
Wykonawca przy odbiorze zamówienia dostarczy wszystkie aktualne certyfikaty na  
wbudowane urządzenia oraz karty techniczne

## **UZUPEŁNIENIE WYJAŚNIENI NR 1**

Uzupełnia się informacje o obwodzie pnia drzewa do nasadzenia zastępczego: obwód pnia na wysokości 1m min 10 cm- drzewo pochodzenia polskiego -nie owocowe. Zmawiający pozyska stosowne decyzje na wycinkę i nasadzenie zastępcze.


Lesław Kuźniar  
Wójt Gminy Trzebowno



# Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowniko.pl>  
[poczta@trzebowniko.pl](mailto:poczta@trzebowniko.pl)

## Załącznik do wyjaśnieni nr 2- mapa z drogami dojazdowymi do placu zabaw



Zdjęcia z terenu przeznaczonego pod plac zabaw:  
Drzewo do wycinki, oraz miejsce przeznaczone pod parkingi i wjazd:





# Urząd Gminy Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebownisko.pl>  
[poczta@trzebownisko.pl](mailto:poczta@trzebownisko.pl)

Teren placu zabaw:

