

Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

Słubice, 13 marca 2023 r.

WYKONAWCY

ZP.271.5.2023.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na osiedlu Zielone Wzgórze w Słubicach”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Brak rysunków nr E-03/1-3/3 - schemat zasilania.

Odpowiedź:

W załączeniu przekazuję brakujące rysunki.

Pytanie 2

Jako uziemienie dla ochrony przeciwpożarowej dodatkowej zaprojektowano ułożenie bednarki FeZn25x4 na całej długości z linią kablową. W związku z zastosowaniem opraw II kl. ochronności nie ma potrzeby uziemiać punktu podziału sieci w słupach. Aby spełnić wymagania techniczne dla ochrony przeciwpożarowej dodatkowej należy uziemić/ przewód PEN/ słupy skrajne, rozgałęźne oraz co 500m przy zastosowaniu uziomów pionowych. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty przedmiotowej inwestycji. Proszę o akceptację.

Odpowiedź:

Akceptujemy rozwiązanie dla ochrony przeciwpożarowej dodatkowej - należy uziemić/ przewód PEN/ słupy skrajne, rozgałęźne oraz co 500m przy zastosowaniu uziomów pionowych.

Z upoważnienia Burmistrza
Paweł Grudzień
Główny specjalista ds.
zamówień publicznych