



LEGENDA:

- Przewody kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej prowadzone w warstwach posadzkowych lub w bruzdach ściennych - podejście
- Przybliżona lokalizacja istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej (dokładną lokalizację pionów należy określić po dokonaniu odkrytki na budowie)

UWAGI:

- Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej:
 - 5% dla Ø50PVC
 - 3,5% dla Ø75PVC
 - 2% dla Ø110PVC
 - 1,5% dla Ø160PVC
- Projektowaną kanalizację sanitarną prowadzić w bruzdach ściennych i w warstwach posadzkowych

Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		
Investor: 	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	
Investycja DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO A2		
Adres obiektu:	DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr proj.: 23-05-01 Data: 06.2023	Branża: INSTALACJE SANITARNE	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/POOS/07	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002	
Tytuł: RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		
Revizja: A	Skala: 1:100	Rys.: PW-SAN-002