
Projektowana oświetleniowa linia kablowa nN kablem typu YAKXS 4x25mm2 układana w ziemi w wykopie o głębokości min. 0,7m na dnie wykopu piasek, kabel ułożyć w rurze osłonowej DVK 75 i rurze osłonowej DVK 110 na przejściach pod drogami
Projektowana linia napowietrzna oświetlenia uliczno-drogowego nN na słupach betonowych wirowanych SW 12/1000 i SW 12/1200 (słup nr 1) oraz na słupach betonowych wirowanych SW 12/1000 (słupy nr 2 - P2) kablem typu YAKXS 4x25mm2 (1 kV)
Projektowana linia napowietrzna oświetlenia uliczno-drogowego nN na słupach betonowych wirowanych SW 12/1000 (słupy nr 3 - P3) kablem typu YAKXS 4x25mm2 (1 kV)
Projektowana linia kablowa nN kablem typu YAKXS 4x25mm2 układana w ziemi w wykopie o głębokości min. 0,7m na dnie wykopu piasek, kabel ułożyć w rurze osłonowej DVK 75 i rurze osłonowej DVK 110 na przejściach pod drogami
Istn. linia napowietrzna typu AsXU 3(50 4(25 wykonana przez Zakład Energetyczny Tarnów S.A.
Istn. linia napowietrzna typu AsXU 3(50 4(25 wykonana przez Zakład Energetyczny Tarnów S.A.
6 (07)
5 (07)
4 (07)
3 (07)
2 (07)
1 (07)
7 (07)
8 (07)
9 (07)
10 (07)
11 (07)
12 (07)
13 (07)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40