

ZPE.271.2.2023.MM

**Do wszystkich wykonawców**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „**Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.**”

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający – Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp., działając zgodnie z przepisami art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku z pytaniami, jakie wpłynęły dnia 04.04.2023 r., dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

Pytanie 1.

Proszę o podanie jaka jest aktualna nawierzchnia obiektu, przeznaczona do rozbiórki.

**Odpowiedź: Informacje dotyczące robót rozbiórkowych zawarte są w projekcie technicznym pkt 2.1.**

Pytanie 2.

Proszę o podanie pełnej specyfikacji projektowanej podbudowy z betonu asfaltowego i parametrów projektowanej mieszanki.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia podbudowę z mieszanki asfaltobetonowej na podbudowę betonową gr. 15 cm z betonu żwirowego C25/30, W8, F150 zbrojoną włóknem stalowym w ilości 30kg/m<sup>3</sup>.**

Z poważaniem

Burmistrz Borku Wlkp.  
/-/ mgr Marek Rożek